

入札仕様書

1. 物品名称

苛性ソーダ【単価契約】

2. 品質規格

濃度 24～26%液体（契約は97%固形換算とする。）

<参考メーカー>

大阪ソーダ，東ソー，旭硝子，関東電化，トクヤマ，南海化学工業

*入札書の「品質規格その他」欄に，メーカー名を記入すること。

上記以外の参考品又はメーカーで入札に参加する場合は，2018年（平成30年）4月18日（水）までに，同等承認申請書（様式2）及び仕様等が確認できるカタログ等（写し可）を次の担当者へ持参すること。別途，市の指示がある場合は従い，事前の承認を得ること。承認を得ていない場合，入札に参加できない。

担当者：環境施設課（福山市箕沖町107番地2）梶原 Tel 084-954-4182

3. 予定数量・1回あたり搬入量

7,840kg（1回あたり搬入量：980kg）

*予定数量は実績をもとに算定したもので，増減があります。

4. 納入条件

- 納入場所は納入先施設の指定する場所（設備）とする。
- 納入方法等については，事前に納入先施設で確認すること。
- 契約は固形換算，納入は液体とする。
- 納入時に溶液が漏洩・飛散したときは，洗浄及び清掃を行うこと。
- 成分表・計量証明書を納入時に毎回提出すること。
- 品質規格に適合するか否かのテストを行う場合は，納入者負担とする。
- 物品の納入に際し，必要な資格を有していること。

5. 納入場所

内海し尿処理場（福山市内海町字岩谷2540番地）

6. 契約期間

2018年（平成30年）5月1日～2019年（平成31年）3月31日