

# 仕 様 書

## 1 品 名

プール用ろ材

## 2 数量及び品質規格等

### 【数 量】

- |                  |        |
|------------------|--------|
| ① カートリッジ 長さ500mm | 9,414本 |
| ② カートリッジ 長さ250mm | 1,770本 |

### 【品質規格等】

水泳プール浄化装置工業連盟「水泳プール浄化装置の維持管理基準」に示すろ材の標準仕様を満たすこと。

#### ① ②カートリッジ (糸巻型)

- ・外径…63±2mm
- ・長さ…250mm, 500mm
- ・素材…芯材 (コア) 及びろ材ともポリプロピレン製
- ・ろ過精度…25 $\mu$

### 【参考品番】

- ① ② ゼット工業 ZW-PP-25-250,500

※参考品番以外で入札される方は、2018年(平成30年)4月26日(木)17:00までに、次のとおり、必要書類を担当者へ必ず提出し、承認を得てから入札に参加すること。なお、その際必ず事前に担当に連絡し、確認日時を打ち合わせる。承認を得ずに入札に参加することはできない。

#### (必要書類)

- ・メーカー、品番及び品質規格等が確認できるカタログ (写し可)
- ・次の項目について記載された製造メーカーによる安全データシート等

項目…①製品名及び会社情報 ②危険有害性の要約 ③組成及び成分情報 ④応急処置 ⑤火災時の措置 ⑥漏出時の措置 ⑦取扱い及び保管上の注意 ⑧暴露防止措置 ⑨物理的及び科学的性質 (物質) ⑩安定性及び反応性 ⑪有害性情報 ⑫環境影響情報 ⑬廃棄上の注意 ⑭輸送上の注意 ⑮適用法令

※項目の詳細については、経済産業省のSDS (安全データシート) に基づく

#### (担当者)

教育委員会事務局学校教育部学びづくり課 本庁舎13階 曾根 (TEL084-928-1275)

### 【その他】

- ・数量すべて同一メーカーの製品であること。

### 3 納品場所

市内各小中学校の指示する場所（別紙のとおり）

### 4 納入条件

- ・納入業者において、各校へ責任を持って納品すること。
- ・ろ過器への設置及びシーズン終了後の使用済みろ材の処分を含む。
- ・納品時に、製造メーカーの出荷証明を提出すること。
- ・各小中学校別にプールの開始時期が異なるため、納品の優先順位及び日程を別途指示する。

### 5 納入期限

2018年（平成30年）6月1日（金）