

福山市建設工事等競争入札参加資格者 様
(水道施設工事の認定者)

福山市上下水道事業管理者
(工務部配水管整備課)

ポリエチレン管金属継手の承認材料変更について

日頃より、本市上下水道事業の運営につきまして、格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

上下水道局が発注する配水管布設工事では、災害に強く高品質の管路を構築するため、受注者は「福山市上下水道局 水道用承認材料一覧」に記載された材料又は工事ごとに承認した材料を用いて工事を施工していただいています。

そうした中、承認材料一覧にあるポリエチレン管金属継手において、地震などの地盤変動に対し、優れた性能を発揮するよう、給水システム協会にて規格(W S A B 0 1 1)が制定され、耐震性能が向上した製品が製造されています。

つきましては、2019年度以降契約分の工事から、配水管布設工事の中で使用するポリエチレン管金属継手については、W S A B 0 1 1にて承認を受けた材料のみを使用していただきますようお願い致します。これにより、W S A B 0 1 1規格以外の従来製品は使用できなくなります。

今後も、材料の使用状況を見る中で、登録材料の変更及び追加を行ってまいりますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願い致します。