

## 水道管の凍結破裂の防止にご協力ください！

気温がマイナス4℃以下（風当たりの強い所はマイナス1～2℃）になると、水道管の中の水が凍ったり、管が破裂することがあります。管やバルブが破裂すると、公園の手洗いや便所の使用を中止していただくことになります。また、多くの公園で凍結による破裂が起こると、修繕までにお時間をいただき、便所等を使用できない期間が長くなります。

気温が低くなることが予想される場合や、屋外で管が露出している場合は、防寒対策にご協力をお願いいたします。

### ○凍らないようにするために

水道管をタオルや古布でおおい、ひもでしばり、濡れないように上からビニールをかぶせてテープでとめてください。



### ○凍結しバルブ等が破損して水が止まらない場合

止水し、「使用禁止」等の貼紙をして、公園緑地課へ連絡してください。

#### 【便器の止水】



マイナスドライバーで右に回すと止まります。

#### 【止水栓の止水（全体の水が止まる）】



つまみを右に回すと止まります。  
つまみが棒状の場合はペンチ等で回してください。

### ○公園内の水道破損について連絡先

平日（午前8時30分から午後5時15分）

公園緑地課（084）928-1095

夜間・土日祝 福山市役所本庁舎 警備員室

（084）921-2130