

福山すこやかセンター外壁他改修工事 設計図書質問回答書

2021年3月3日

福山市建設局建築部営繕課

番号	質問事項	回答
1	現場説明書（技術的事項）2. ④ に「大型車の乗り入れ、騒音・振動作業等は、…云々…とありますが、市の予定価格の算出根拠としては、外部足場関係作業・振動・騒音作業は、土、日、祝日の作業として考えて宜しいでしょうか。	平日作業を想定しています。工事による騒音・振動作業は、施設管理者の指定する日（10日程度／月）に行ってください。
2	足場ですが、ビケ足場（添付資料）でもよろしいでしょうか。	くさび緊結式足場を使用する場合は、「手すり先行工法に関するガイドライン」別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり据置方式の基準を満たす手すり先行工法によってください。