

(急速充電設備)

延焼を防止するための措置が講じられている
急速充電設備適合チェック表

確認者 会社名

名前

項目	内容	機器状況	適合
筐体	材料	ステンレス鋼板又は鋼板であるか。	材料[]
	板厚	ステンレス鋼板2.0mm以上又は鋼板2.3mm以上であるか。	板厚[]mm
	内蔵可燃物量	筐体の体積1m ³ に対する内蔵可燃物量(電装基板等の可燃物の量)が約122kg以下であるか。	筐体の体積 []m ³ 内蔵可燃物量 []kg
安全装置	安全装置(漏電遮断器)が設置されているか。	[適 ・ 否]	
蓄電池	蓄電池が内蔵されていないか。	[適 ・ 否]	
太陽光発電設備	太陽光発電設備が接続されていないか。	[適 ・ 否]	

- 1 福山地区消防組合告示第4号「延焼を防止するための措置が講じられている急速充電設備の基準」に適合するものであるかについて判定するものである。
- 2 「機器状況」欄には、設置しようとする急速充電設備の値等を記入すること。
- 3 「適合」欄には、「内容」欄に適合している場合は○、不適合の場合は×、非該当の場合は／を記入すること。