

事業所の皆様へ

消防用設備等の点検をしていますか？

報告をしていますか？



消防用設備等は、年に2回の点検が必要です。

●機器点検（6カ月に1回）●総合点検（1年に1回）









点検後は消防署への点検結果の報告が必要です。

建物用途に応じて「1年」「3年」ごとの報告周期となります。

1年ごとの報告

3年ごとの報告

年2回の点検

		
劇場・映画館	カラオケボックス	飲食店
		
物品販売店舗	旅館・ホテル	病院・診療所
		など
社会福祉施設	幼稚園・保育所	

		
共同住宅	学校	博物館など
		
公衆浴場	工場・作業所	撮影スタジオ
		など
倉庫	事務所など	

罰則

点検報告義務違反

○点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした者は30万円以下の罰金又は拘留

Q なぜ点検が必要なの？

設備の故障や欠陥に気付かず放置をすると、火災が発生したときに本来の機能を発揮できずに人命に危険が及んだり、被害が拡大する恐れがあります。

Q 誰に点検義務があるの？

消防法令により、**建物の関係者（所有者・管理者・占有者）**に点検と結果報告の義務があります。

Q 報告はどこへするの？

建物のある場所を管轄とする消防署、分署及び出張所に点検結果を報告してください。郵送による報告も受け付けています。詳細については、福山地区消防組合のホームページ又は管轄の消防署へ

お問い合わせ先

福山地区消防組合消防局予防課

電話 084-928-1192