

福山市立想青学園部室棟増築工事 質問回答書

2024年(令和6年)5月17日

福山市建設局建築部営繕課

番号	図面番号等	質問事項	回答
(1)	S01 建築工事 特記仕様書 構造関係	<p>図面 N0 S01 7 鉄骨工事</p> <p>鉄骨製作工場および施工管理技術者について ①製作工場の加工能力の欄に記載の内容</p> <p>(1) 施工予定業者はMグレードで問題ありませんが、有資格者について確認事項があります。</p> <p>溶接技能者は原則として AW 検定の有資格者とありますが、国土交通大臣からMグレードの認定を受けるために AW 検定は必須条件ではないため、予定業者には AW 検定の有資格者はありません。</p> <p>(JIS の溶接技能者資格は必須のため複数の従業員が取得しています) 「原則として」と書いてありますが、代替するにはどのような資格が必要でしょうか？</p>	<p>(1) 「7.1 次表による加工能力のある工場」については、グレードのみを適用してください。</p>
(2)	S01 建築工事 特記仕様書 構造関係	<p>図面 N0 S01 7 鉄骨工事</p> <p>鉄骨製作工場および施工管理技術者について ①製作工場の加工能力の欄に記載の内容</p> <p>(2) 施工管理技術者 適用するにチェックがあります。</p> <p>ここで記載のある施工管理技術者とは、どのような資格者・技術者のことを指すのでしょうか。</p>	<p>(2) 標準仕様書 7.1.4 によります。</p>