2024年度　福山市一般廃棄物処理施設（焼却施設）維持管理状況公表資料

1　処分した廃棄物の種類及び数量

施設名	西部清掃工場（休止予定）
廃棄物の種類	可燃ごみ（家庭系一般廃棄物及び事業系一般廃棄物）

単位：t

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
焼 却 量	815												

2　燃焼室中の温度，集塵機の流入

項　　目		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値
焼却室中の燃焼ガス温度	1号炉	℃	888												
	2号炉	℃	869												
集じん器に流入する燃焼ガス温度	1号炉	℃	185												
	2号炉	℃	185												
排ガス中のCO濃度	1号炉	ppm	4.9												
	2号炉	ppm	3.8												
備　　考															

3　排ガス測定結果

項　　目			単位	基準値	1号炉						2号炉					
					1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
排ガス測定結果	採　取　日		—	—												
	結果取得日		—	—												
	ばいじん(酸素換算値)		g/m³N	0.15												
	硫黄酸化物	濃　度	ppm	−												
		排出量	m³N/h	36												
		排出基準	m³N/h													
	窒素酸化物(酸素換算値)		ppm	250												
	塩化水素(酸素換算値)		ppm	−												
			mg/m³N	700												
	採　取　日		—	—												
	結果取得日		—	—												
	ダイオキシン類		ng-TEQ/m³N													
備考																

4　冷却設備，排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った日

冷　却　設　備		実施年月日									
冷却塔	1号炉										
	2号炉										
排ガス処理設備		実施年月日									
ろ過集塵器（バグフィルター）	1号炉										
	2号炉										