

2024年度 福山市一般廃棄物処理施設(焼却施設)維持管理状況公表資料

1 処分した廃棄物の種類及び数量

施設名	深品クリーンセンター(休止予定)
廃棄物の種類	可燃ごみ(家庭系一般廃棄物及び事業系一般廃棄物)

単位:t

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年合計
焼却量	346												346

2 燃焼室中の温度, 集塵機の流入

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値
焼却室中の 燃焼ガス温度	1号炉	℃	915												
	2号炉	℃	903												
集じん器に流入する 燃焼ガス温度	1号炉	℃	192												
	2号炉	℃	196												
排ガス中のCO濃度	1号炉	ppm	3.4												
	2号炉	ppm	6.0												
備 考															

3 排ガス測定結果

項 目	単位	基準値	1号炉		2号炉	
			1回目	2回目	1回目	2回目
排ガス測定結果	採取日	—	—			
	結果取得日	—	—			
	ばいじん(酸素換算値)	g/m ³ N	0.15			
	硫黄酸化物	濃 度	ppm			
		排 出 量	m ³ N/h			
		排 出 基 準	m ³ N/h			
	窒素酸化物(酸素換算値)	ppm	250			
	塩化水素 (酸素換算値)	ppm				
		mg/m ³ N	700			
	採取日	—	—			
結果取得日	—	—				
ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³ N	5				
備考						

4 冷却設備, 排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った日

冷 却 設 備		実施年月日												
ガス冷却室	1号炉													
	2号炉													
排ガス処理設備 ※														
バグフィルタ	1号炉													
	2号炉													

※稼働中連続実施