福山市の浄水場の原水及び送水の水質検査結果（PFOS及びPFOA合算値）

・暫定目標値：50ng/L

・検査結果のうち、『<5』という表記は、正確に測定できる最小の値が5ng/Lであり、検査結果がそれ未満であることを示します。

（単位：ng/L）

	出原浄水場（北本庄）			中津原浄水場（御幸町）			千田浄水場（千田町）		福田浄水場（芦田町）		芋原浄水場（加茂町）		山野浄水場（山野町）	
	出原第１原水	出原第２原水	出原送水	中津原原水	４拡送水	５拡送水	千田原水	千田送水	福田原水	福田送水	芋原原水	芋原送水	山野原水	山野送水
2024/8/7	8	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
2024/5/10	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
2023/11/6	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
2022/12/5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5