別表

チ　ェ　ッ　ク　リ　ス　ト

【表面】

番号	検　査　項　目	チェックポイント	チェック欄
1	流入管きょ及び放流管きょの勾配	・汚物や汚水の停滞がないか。	
2	放流先の状況	・放流口と放流水路の水位差が適切に保たれ、逆流のおそれはないか。	
3	誤接続の有無	・生活排水が全て接続されているか。 ・雨水や工場排水等が流入していないか。	
4	升の位置及び種類	・起点、屈曲点、合流点及び一定間隔ごとに適切な升が設置されているか。	
5	流入管きょ、放流管きょ及び、空気配管の変形、破損のおそれ	・管の露出等により変形、破損のおそれはないか。（耐圧管の使用等、適切な保護対策の実施）	
6	かさ上げの状況	・バルブの操作などの維持管理を容易に行うことができるか。	
7	浄化槽の上部及びその周辺の状況	・保守点検、清掃を行いにくい場所に設置されていないか。 ・保守点検、清掃の支障となるものが置かれていないか。 ・コンクリートスラブは適切な大きさかまた割れはないか。	
8	漏水の有無	・漏水が生じていないか。	
9	浄化槽本体の水平の状況	・水平が保たれているか。	
10	接触材等の変形、破損、固定の状況	・嫌気ろ床のろ材及び接触ばっ気槽の接触材に変形や破損はないか。 ・しっかり固定されているか。	

別表

【裏面】

番号	検　査　項　目	チェックポイント	チエック欄
11	ばっ気装置、逆洗装置、汚泥移送装置の変形、破損、固定及び稼動の状況	・各装置に変形や破損はないか。 ・しっかり固定されているか。 ・空気の出方や水流に片寄りはないか。	
12	消毒設備の変形、破損、固定の状況	・消毒設備に変形や破損はないか。 ・しっかり固定されているか。 ・薬剤筒が傾いていないか。	
13	ブロワーの設置、稼動状況	・防振対策がなされているか。 ・固定が十分行われているか。 ・アースはなされているか。 （アースレスの場合は除く） ・漏電のおそれはないか。	
14	ポンプ設備（流入ポンプ及び放流ポンプ）の設置、稼動状況 ★ポンプ設備がある場合のみ	・ポンプ升に変形や破損はないか。 ・ポンプ升に漏水のおそれはないか。 ・ポンプが２台以上設置されているか。 ・設計どおりの能力のポンプが設置されているか。 ・ポンプの固定が十分行われているか。 ・ポンプの取り外しが可能か。	

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ の浄化槽設置工事を上記のとおり確認したことを証明します。

年　　月　　日

担当浄化槽設備士　　名　前＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿㊞

（記名押印又は自署としてください。）

浄化槽設備士免状の交付番号　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿