質問•回答書

福山市建設局建築部設備課 2025年4月25日

工事名:福山市立樹徳小学校他2校LED照明設備改修工事

質	問事項	回答事項
_1	アスベストについて	1 現状、既設アスベスト材に影響のある施工を想定して
	設計書内にアスベストに関する記載がありません。	いないため、アスベストの除去作業及び処分は見込んで
	本工事でのアスベストの考え方について教えてください。	いません。施工にあたり、アスベスト除去作業等が必要と判明
		した場合、対応を監督員と協議してください。
2	図面「E-O2」照明器具姿図へ、「電源装置はライトバー側に	2 電源装置が本体側へ設置されている器具も認めます。
	内蔵」とありますが、電源装置が本体側へ設置されている器具	ただし、メンテナンス性を確認しますので、施工にあたっては、
	は不可ということですか。	監督員と協議してください。
3	参考数量書の「共通仮設費(積上分)に、「工事情報共有システ	3 契約単位で工事情報共有システムを使用します。
	ム費」が学校の数と同数計上されていますが、学校毎にシステ	共通仮設費(積上分)へは、1回分のシステム費を学校の数で
	ムを使用するということですか。	等分した金額を計上しています。

1/1