

階層	場所	器具記号	器具名	既存光源	W数	台数	1日 点灯 時間	年間 稼働日	年間点灯 時間
1F	サロン	FF250	ダウンライト	MF250×1	275	8	10	250	2,500
1F	返却ポスト	A321S	ベースライト	FHF32(PH)×1	47	1	10	250	2,500
1F	風除室	K27(N)	ダウンライト	FML27×1	27	8	10	250	2,500
1F	風除室	EMA	非常用照明器具	JE4.8V13W+BT×1	2	1	10	250	2,500
1F	図書室	J554	一体型埋込スクエアタイプ マルコン15	FPL55×4	214	93	10	250	2,500
1F	図書室	EE250	ダウンライト	MF250×1	275	18	10	250	2,500
1F	図書室	EMA	非常用照明器具	JE4.8V13W+BT×1	2	18	10	250	2,500
1F	図書室	K27(N)	ダウンライト	FML27×1	27	14	10	250	2,500
1F	図書室	EX51Pa	C級 通路誘導灯両面型	CF200T4EN/C2×1	8	1	10	250	2,500
1F	図書室	EX51Pb	C級 通路誘導灯両面型	CF200T4EN/C2×1	8	1	10	250	2,500
1F	図書室	K27(N)	ダウンライト	FML27×1	27	8	10	250	2,500
1F	図書室	B321	ベースライト	FHF32(PH)×1	47	6	10	250	2,500
1F	図書室	S32	ダウンライト	FPL36×1	36	30	10	250	2,500
1F	図書室	EMA	非常用照明器具	JE4.8V13W+BT×1	2	3	10	250	2,500
1F	図書室	CC64	ブラケット	FDL13×1	18	2	10	250	2,500
1F	図書室	K27(N)	ダウンライト	FML27×1	27	2	10	250	2,500
1F	空調御機械室	B321	ベースライト	FHF32(PH)×1	47	2	10	250	2,500
1F	児童室	J554	一体型埋込スクエアタイプ マルコン15	FPL55×4	214	4	10	250	2,500
1F	児童室	EMA	非常用照明器具	JE4.8V13W+BT×1	2	1	10	250	2,500
1F	倉庫	A22S	ベースライト	FLR20×2	48	1	10	250	2,500
1F	事務室	L322PI	ベースライト	FHF32(PH)×1	47	6	10	250	2,500
1F	事務室	EMA	非常用照明器具	JE4.8V13W+BT×1	2	1	10	250	2,500
1F	事務室		調光用明るさセンサ	－	0	1	0	0	0
1F	受付	L322PI	ベースライト	FHF32(PH)×1	47	6	10	250	2,500
1F	受付	EMA	非常用照明器具	JE4.8V13W+BT×1	2	1	10	250	2,500
1F	受付	B321	ベースライト	FHF32(PH)×1	47	8	10	250	2,500
1F	受付		調光用明るさセンサ	－	0	1	0	0	0
1F	WC(M,W,多目的)	B321	ベースライト	FHF32(PH)×1	47	4	10	250	2,500

階層	場所	器具記号	器具名	既存光源	W数	台数	1日 点灯 時間	年間 稼働日	年間点灯 時間
1F	WC(M,W,多目的)	K27(L)	ダウンライト	FML27×1	27	13	10	250	2,500
1F	WC(M,W,多目的)	K18(L)	ダウンライト	FML18×1	18	9	10	250	2,500
1F	WC(M,W,多目的)	S	人感センサ親器	－	0	3	0	0	0
1F	WC(M,W,多目的)	s1	人感センサ子器	－	0	13	0	0	0
1F	倉庫	A321S	ベースライト	FHF32(PH)×1	47	1	10	250	2,500
1F	湯沸室	F162	一体型 埋込下面開放	FLR20×2	48	1	10	250	2,500
1F	湯沸室	ZZc	キッチンライト	FLR20×1	29	1	10	250	2,500
1F	会議室	L322	一体型 埋込下面開放	FHF32(PH)×2	93	6	10	250	2,500
1F	会議室	EMA	非常用照明器具	JE4.8V13W+BT×1	2	1	10	250	2,500
1F	会議室兼控室	L322	一体型 埋込下面開放	FHF32(PH)×2	93	6	10	250	2,500
1F	会議室兼控室	EMA	非常用照明器具	JE4.8V13W+BT×1	2	1	10	250	2,500
1F	会議室兼控室	CC18	ブラケット	FDL13×1	18	2	10	250	2,500
1F	トイレ	K18(L)	ダウンライト	FML18×1	18	1	10	250	2,500
1F	トイレ	S	人感センサ親器	－	0	1	0	0	0
1F	倉庫	A321	ベースライト	FHF32(PH)×1	47	2	10	250	2,500
1F	倉庫	Q41	一体型 直付コーナーライト	FHF32(PH)×1	47	1	10	250	2,500
1F	廊下	L321	一体型 埋込下面開放	FHF32(PH)×1	47	4	10	250	2,500
1F	廊下	EMA	非常用照明器具	JE4.8V13W+BT×1	2	2	10	250	2,500
1F	ステージ上手	B321w	防湿・防雨型ベースライト	FHF32(PN)×1	35	4	10	250	2,500
1F	ステージ上手	Q41w	一体型 直付コーナーライト	FHF32(PH)×1	47	2	10	250	2,500
1F	ステージ下手	Q41w	一体型 直付コーナーライト	FHF32(PH)×1	47	2	10	250	2,500
1F	ステージ下手	ZZc40		FHF32(PH)×1	47	1	10	250	2,500
1F	倉庫	A321S	ベースライト	FHF32(PH)×1	47	2	10	250	2,500
1F	映写室	E322	ベースライト	FHF32(PH)×1	47	3	10	250	2,500
1F	映写室	EMA	非常用照明器具	JE4.8V13W+BT×1	2	1	10	250	2,500
1F	風除室	H554	一体型埋込スクエアタイプ 乳白パネル深枠	FPL55×4	214	3	10	250	2,500
1F	風除室	K27(N)	ダウンライト	FML27×1	27	8	10	250	2,500
1F	風除室	EMA	非常用照明器具	JE4.8V13W+BT×1	2	2	10	250	2,500

階層	場所	器具記号	器具名	既存光源	W数	台数	1日 点灯 時間	年間 稼働日	年間点灯 時間
1F	エントランスホール・ホワイエ	K27(N)	ダウンライト	FML27×1	27	6	10	250	2,500
1F	エントランスホール・ホワイエ	EMA	非常用照明器具	JE4.8V13W+BT×1	2	1	10	250	2,500
1F	エントランスホール・ホワイエ	H554	一体型埋込スクエアタイプ 乳白パネル深枠	FPL55×4	214	14	10	250	2,500
1F	エントランスホール・ホワイエ	K27(N)	ダウンライト	FML27×1	27	32	10	250	2,500
1F	エントランスホール・ホワイエ	EMA	非常用照明器具	JE4.8V13W+BT×1	2	6	10	250	2,500
1F	エントランスホール・ホワイエ	EX6	C級 床埋込型通路誘導灯(リニューアル対	CF200T4EN/C2×1	8	2	10	250	2,500
1F	エントランスホール・ホワイエ	B321	ベースライト	FHF32(PH)×1	47	2	10	250	2,500
1F	エントランスホール・ホワイエ	EX1F	B級・BH形 点滅型避難口誘導灯片面型	CF130T4EN/C×1	5	1	10	250	2,500
1F	連絡ホール	H554	一体型埋込スクエアタイプ 乳白パネル深枠	FPL55×4	214	2	10	250	2,500
1F	連絡ホール	K27(N)	ダウンライト	FML27×1	27	7	10	250	2,500
1F	連絡ホール	EMA	非常用照明器具	JE4.8V13W+BT×1	2	1	10	250	2,500
1F	水道局事務室	SS322PI	一体型 埋込下面開放	FHF32(PH)×2	93	23	10	250	2,500
1F	水道局事務室		調光用明るさセンサ	-	0	4	0	0	0
1F	風除室1	K27	ダウンライト	FML27×1	27	8	10	250	2,500
1F	風除室1	EMA	非常用照明器具	JE4.8V13W+BT×1	2	1	10	250	2,500
1F	軒下	M13	軒下用ダウンライト	FML18×1	18	3	10	250	2,500
1F	風除室2	K27	ダウンライト	FML27×1	27	4	10	250	2,500
1F	風除室2	EMA	非常用照明器具	JE4.8V13W+BT×1	2	1	10	250	2,500
1F	更衣室	L321	一体型 埋込下面開放	FHF32(PH)×1	47	2	10	250	2,500
1F	湯沸室	F162	一体型 埋込下面開放	FLR20×2	48	1	10	250	2,500
1F	湯沸室	ZZc	キッチンライト	FLR20×1	29	1	10	250	2,500
1F	書庫	A322	ベースライト	FHF32(PH)×2	93	1	10	250	2,500
1F	作業室	L322RC	一体型 埋込下面開放	FHF32(PH)×2	93	6	10	250	2,500
1F	男子便所	K27	ダウンライト	FML27×1	27	4	10	250	2,500
1F	男子便所	K16	ダウンライト	FML18×1	18	2	10	250	2,500
1F	男子便所	B21	ベースライト	FLR20×1	29	1	10	250	2,500
1F	男子便所	S	人感センサ親器	-	0	1	0	0	0
1F	男子便所	s1	人感センサ子器	-	0	3	0	0	0

階層	場所	器具記号	器具名	既存光源	W数	台数	1日 点灯 時間	年間 稼働日	年間点灯 時間
1F	女子便所	K27	ダウンライト	FML27×1	27	4	10	250	2,500
1F	女子便所	K16	ダウンライト	FML18×1	18	2	10	250	2,500
1F	女子便所	B321	ベースライト	FHF32(PH)×1	47	1	10	250	2,500
1F	女子便所	S	人感センサ親器	－	0	1	0	0	0
1F	女子便所	s1	人感センサ子器	－	0	3	0	0	0
1F	風除室3	K27	ダウンライト	FML27×1	27	4	10	250	2,500
1F	風除室3	EMA	非常用照明器具	JE4.8V13W+BT×1	2	1	10	250	2,500
1F	風除室3	K27	ダウンライト	FML27×1	27	2	10	250	2,500
1F	倉庫	A322S	ベースライト	FHF32(PH)×2	93	3	10	250	2,500
1F	雨具置場	Q41	一体型 直付コーナーライト	FHF32(PH)×1	47	2	10	250	2,500
1F	雨具置場	W21WP	防湿防雨型器具	FHF32(PH)×1	47	1	10	250	2,500
1F	外壁	BB18	ベースライト	FPL18×1	18	1	10	250	2,500
1F	外壁	BB18	ベースライト	FPL18×1	18	1	10	250	2,500
1F	外壁	BB18	ベースライト	FPL18×1	18	1	10	250	2,500
1F	事務室	L322RC	一体型 埋込下面開放	FHF32(PH)×2	93	9	10	250	2,500
1F	事務室	EMA	非常用照明器具	JE4.8V13W+BT×1	2	1	10	250	2,500
1F	事務室		調光用明るさセンサ	－	0	2	0	0	0
1F	支所事務室	SS322PI	一体型 埋込下面開放	FHF32(PH)×2	93	34	10	250	2,500
1F	支所事務室	SS322PIR	一体型 埋込下面開放	FHF32(PH)×2	93	5	10	250	2,500
1F	支所事務室	SS322PIL	一体型 埋込下面開放	FHF32(PH)×2	93	5	10	250	2,500
1F	支所事務室	EMA	非常用照明器具	JE4.8V13W+BT×1	2	7	10	250	2,500
1F	支所事務室		調光用明るさセンサ	－	0	7	0	0	0
1F	書庫	A322	ベースライト	FHF32(PH)×2	93	4	10	250	2,500
1F	休憩室	I554	一体型埋込スクエアタイプ 和紙柄木製格子	FPL55×4	214	1	10	250	2,500
1F	休憩室	EMA	非常用照明器具	JE4.8V13W+BT×1	2	1	10	250	2,500
1F	湯沸室	L322RC	一体型 埋込下面開放	FHF32(PH)×2	93	1	10	250	2,500
1F	湯沸室	ZZc	キッチンライト	FLR20×1	29	1	10	250	2,500
1F	湯沸室	EMA	非常用照明器具	JE4.8V13W+BT×1	2	1	10	250	2,500

階層	場所	器具記号	器具名	既存光源	W数	台数	1日 点灯 時間	年間 稼働日	年間点灯 時間
1F	通路	H554	一体型埋込スクエアタイプ 乳白パネル深枠	FPL55×4	214	8	10	250	2,500
1F	通路	EMA	非常用照明器具	JE4.8V13W+BT×1	2	3	10	250	2,500
1F	通路	EX5c	C級 通路誘導灯片面型	CF200T4EN/C2×1	8	1	10	250	2,500
1F	待合コーナー	H554	一体型埋込スクエアタイプ 乳白パネル深枠	FPL55×4	214	10	10	250	2,500
1F	待合コーナー	EMA	非常用照明器具	JE4.8V13W+BT×1	2	2	10	250	2,500
1F	コピー室	A322	ベースライト	FHF32(PH)×2	93	2	10	250	2,500
1F	相談室	L322RC	一体型 埋込下面開放	FHF32(PH)×2	93	4	10	250	2,500
1F	相談室	EMA	非常用照明器具	JE4.8V13W+BT×1	2	2	10	250	2,500
1F	湯沸室	L321	一体型 埋込下面開放	FHF32(PH)×1	47	1	10	250	2,500
1F	湯沸室	ZZc	キッチンライト	FLR20×1	29	1	10	250	2,500
1F	階段	A321P	ベースライト	FHF32(PH)×1	47	1	10	250	2,500
1F	防災センター	SS322RCR	一体型 埋込下面開放	FHF32(PH)×2	93	2	10	250	2,500
1F	防災センター	SS322RCL	一体型 埋込下面開放	FHF32(PH)×2	93	2	10	250	2,500
1F	防災センター	EMA	非常用照明器具	JE4.8V13W+BT×1	2	1	10	250	2,500
1F	防災センター湯沸室	F202	一体型 埋込下面開放	FLR20×2	48	1	10	250	2,500
1F	防災センター湯沸室	ZZc	キッチンライト	FLR20×1	29	1	10	250	2,500
1F	防災センター 宿直室	EMA	非常用照明器具	JE4.8V13W+BT×1	2	1	10	250	2,500
1F	多機能トイレ	K27	ダウンライト	FML27×1	27	3	10	250	2,500
1F	多機能トイレ	S	人感センサ親器	－	0	1	0	0	0
1F	男子便所	K27	ダウンライト	FML27×1	27	4	10	250	2,500
1F	男子便所	K16	ダウンライト	FML18×1	18	3	10	250	2,500
1F	男子便所	B321	ベースライト	FHF32(PH)×1	47	1	10	250	2,500
1F	男子便所	S	人感センサ親器	－	0	1	0	0	0
1F	男子便所	s1	人感センサ子器	－	0	5	0	0	0
1F	女子便所	K27	ダウンライト	FML27×1	27	5	10	250	2,500
1F	女子便所	K16	ダウンライト	FML18×1	18	5	10	250	2,500
1F	女子便所	B321	ベースライト	FHF32(PH)×1	47	2	10	250	2,500
1F	女子便所	S	人感センサ親器	－	0	1	0	0	0

階層	場所	器具記号	器具名	既存光源	W数	台数	1日 点灯 時間	年間 稼働日	年間点灯 時間
1F	女子便所	s1	人感センサ子器	－	0	7	0	0	0
1F	消火ポンプ室	Q41	一体型 直付コーナーライト	FHF32(PH) × 1	47	5	10	250	2,500
1F	消火ポンプ室	EMD	階段灯	FHF32(PN) × 1	35	2	10	250	2,500
1F	倉庫	A321S	ベースライト	FHF32(PH) × 1	47	4	10	250	2,500
1F	支所車庫	C321W	防湿・防雨型ベースライト	FHF32(PN) × 1	35	5	10	250	2,500
1F	外壁	BB18	ベースライト	FPL18 × 1	18	1	10	250	2,500
1F	外壁	BB18	ベースライト	FPL18 × 1	18	1	10	250	2,500
1F	外壁	BB18	ベースライト	FPL18 × 1	18	1	10	250	2,500
1F	ゴミ置場	ZZc40		FHF32(PH) × 1	47	3	10	250	2,500
1F	空調機械室	B321	ベースライト	FHF32(PH) × 1	47	2	10	250	2,500
1F	洗濯室	L321	一体型 埋込下面開放	FHF32(PH) × 1	47	1	10	250	2,500
1F	洗濯室	ZZc	キッチンライト	FLR20 × 1	29	1	10	250	2,500
1F	軒下	M13	軒下用ダウンライト	FML18 × 1	18	8	10	250	2,500
1F	ピロティ	M13	軒下用ダウンライト	FML18 × 1	18	8	10	250	2,500
1F	ピロティ	BB18	ベースライト	FPL18 × 1	18	2	10	250	2,500
1F	外壁	BB18	ベースライト	FPL18 × 1	18	1	10	250	2,500
1F	外壁	BB18	ベースライト	FPL18 × 1	18	1	10	250	2,500
1F	外壁	BB18	ベースライト	FPL18 × 1	18	1	10	250	2,500
1F	外壁	BB18	ベースライト	FPL18 × 1	18	1	10	250	2,500
1F	庭園	LL	LED 庭園灯	FML18 × 1	18	4	10	250	2,500
2F	会議室	L322	一体型 埋込下面開放	FHF32(PH) × 2	93	32	10	250	2,500
2F	会議室	EMA	非常用照明器具	JE4.8V13W+BT × 1	2	6	10	250	2,500
2F	WC(M,W)	K27(L)	ダウンライト	FML27 × 1	27	7	10	250	2,500
2F	WC(M,W)	K18(L)	ダウンライト	FML18 × 1	18	5	10	250	2,500
2F	WC(M,W)	B321	ベースライト	FHF32(PH) × 1	47	2	10	250	2,500
2F	WC(M,W)	S	人感センサ親器	－	0	2	0	0	0
2F	WC(M,W)	s1	人感センサ子器	－	0	5	0	0	0
2F	多目的WC	K27(N)	ダウンライト	FML27 × 1	27	3	10	250	2,500

階層	場所	器具記号	器具名	既存光源	W数	台数	1日 点灯 時間	年間 稼働日	年間点灯 時間
2F	多目的WC	X40	ブラケット	FML18×1	18	1	10	250	2,500
2F	多目的WC	S	人感センサ親器	－	0	1	0	0	0
2F	階段	FF250	ダウンライト	MF250×1	275	3	10	250	2,500
2F	階段	ZZZ41	階段灯(常時)	FHF32(PH)×1	47	1	10	250	2,500
2F	事務室	L322	一体型 埋込下面開放	FHF32(PH)×2	93	16	10	250	2,500
2F	事務室	EMA	非常用照明器具	JE4.8V13W+BT×1	2	4	10	250	2,500
2F	事務室		調光用明るさセンサ	－	0	4	0	0	0
2F	和室	I554	一体型埋込スクエアタイプ 和紙柄木製格子	FPL55×4	214	4	10	250	2,500
2F	和室	EMA	非常用照明器具	JE4.8V13W+BT×1	2	1	10	250	2,500
2F	和室	B321	ベースライト	FHF32(PH)×1	47	3	10	250	2,500
2F	児童室	L322	一体型 埋込下面開放	FHF32(PH)×2	93	6	10	250	2,500
2F	児童室	EMA	非常用照明器具	JE4.8V13W+BT×1	2	1	10	250	2,500
2F	創作室	L322	一体型 埋込下面開放	FHF32(PH)×2	93	9	10	250	2,500
2F	創作室	EMA	非常用照明器具	JE4.8V13W+BT×1	2	2	10	250	2,500
2F	編集室	E322	ベースライト	FHF32(PH)×1	47	3	10	250	2,500
2F	編集室	EMA	非常用照明器具	JE4.8V13W+BT×1	2	1	10	250	2,500
2F	階段室	ZZZ41	階段灯(常時)	FHF32(PH)×1	47	1	10	250	2,500
2F	階段室	EMC	ベースライト兼非常用照明	FLR20×1	29	1	10	250	2,500
2F	集会室	L322	一体型 埋込下面開放	FHF32(PH)×2	93	12	10	250	2,500
2F	集会室	EMA	非常用照明器具	JE4.8V13W+BT×1	2	4	10	250	2,500
2F	倉庫	A321S	ベースライト	FHF32(PH)×1	47	3	10	250	2,500
2F	書庫	A321	ベースライト	FHF32(PH)×1	47	22	10	250	2,500
2F	書庫	A322	ベースライト	FHF32(PH)×2	93	4	10	250	2,500
2F	印刷室	ZZa(R)	一体型 埋込下面開放	FHF32(PH)×1	47	1	10	250	2,500
2F	印刷室	ZZa(L)	ベースライト	FHF32(PH)×1	47	1	10	250	2,500
2F	給湯室	F162	一体型 埋込下面開放	FLR20×2	48	1	10	250	2,500
2F	給湯室	ZZc	キッチンライト	FLR20×1	29	1	10	250	2,500
2F	更衣室	L321	一体型 埋込下面開放	FHF32(PH)×1	47	1	10	250	2,500

階層	場所	器具記号	器具名	既存光源	W数	台数	1日 点灯 時間	年間 稼働日	年間点灯 時間
2F	休養室	I363	一体型埋込スクエアタイプ 和紙柄木製格子	FHF32(PH)×3	130	1	10	250	2,500
2F	休養室	EMA	非常用照明器具	JE4.8V13W+BT×1	2	1	10	250	2,500
2F	学習支援室	L322	一体型 埋込下面開放	FHF32(PH)×2	93	7	10	250	2,500
2F	学習支援室	EMA	非常用照明器具	JE4.8V13W+BT×1	2	2	10	250	2,500
2F	学習室	L322	一体型 埋込下面開放	FHF32(PH)×2	93	8	10	250	2,500
2F	学習室	EMA	非常用照明器具	JE4.8V13W+BT×1	2	2	10	250	2,500
2F	学習室	L322	一体型 埋込下面開放	FHF32(PH)×2	93	6	10	250	2,500
2F	学習室	EMA	非常用照明器具	JE4.8V13W+BT×1	2	2	10	250	2,500
2F	階段室	EMC	ベースライト兼非常用照明	FLR20×1	29	1	10	250	2,500
2F	廊下	H554	一体型埋込スクエアタイプ 乳白パネル深枠	FPL55×4	214	10	10	250	2,500
2F	廊下	K27(N)	ダウンライト	FML27×1	27	41	10	250	2,500
2F	廊下	EMA	非常用照明器具	JE4.8V13W+BT×1	2	16	10	250	2,500
2F	廊下	EX2b	B級・BH形 避難口誘導灯片面型	CF130T4EN/C×1	5	1	10	250	2,500
2F	廊下	EX5a	C級 通路誘導灯片面型	CF200T4EN/C2×1	7.8	1	10	250	2,500
2F	廊下	B321	ベースライト	FHF32(PH)×1	47	16	10	250	2,500
2F	廊下	EX5c	C級 通路誘導灯片面型	CF200T4EN/C2×1	7.8	1	10	250	2,500
2F	廊下	QQ40	————	FML18×1	18	4	10	250	2,500
2F	廊下	K27(N)	ダウンライト	FML27×1	27	6	10	250	2,500
2F	廊下	K27(N)	ダウンライト	FML27×1	27	36	10	250	2,500
2F	舞台上部	C321	ベースライト	FHF32(PH)×1	47	6	10	250	2,500
2F	ホール天井裏	C321	ベースライト	FHF32(PH)×1	47	9	10	250	2,500
2F	空調機械室	A322	ベースライト	FHF32(PH)×2	93	3	10	250	2,500
2F	空調機械室	Q41	一体型 直付コーナーライト	FHF32(PH)×1	47	4	10	250	2,500
2F	倉庫	A321S	ベースライト	FHF32(PH)×1	47	2	10	250	2,500
2F	EV機械室	Q41	一体型 直付コーナーライト	FHF32(PH)×1	47	1	10	250	2,500
2F	EV機械室	EMD	階段灯	FHF32(PN)×1	35	1	10	250	2,500
2F	外壁	W21WP	防湿防雨型器具	FHF32(PH)×1	47	1	10	250	2,500
2F	階段	EX7	階段灯	FHF32(PN)×1	35	1	10	250	2,500

階層	場所	器具記号	器具名	既存光源	W数	台数	1日 点灯 時間	年間 稼働日	年間点灯 時間
2F	階段	EMC	ベースライト兼非常用照明	FLR20×1	29	1	10	250	2,500
2F	会議室203	L322RC	一体型 埋込下面開放	FHF32(PH)×2	93	14	10	250	2,500
2F	会議室203	EMA	非常用照明器具	JE4.8V13W+BT×1	2.2	3	10	250	2,500
2F	東部環境センター事務室	L322RC	一体型 埋込下面開放	FHF32(PH)×2	93	29	10	250	2,500
2F	東部環境センター事務室	L322RC	一体型 埋込下面開放	FHF32(PH)×2	93	8	10	250	2,500
2F	東部環境センター事務室	EMA	非常用照明器具	JE4.8V13W+BT×1	2.2	8	10	250	2,500
2F	東部環境センター事務室	K27	ダウンライト	FML27×1	27	1	10	250	2,500
2F	東部環境センター事務室	L321	一体型 埋込下面開放	FHF32(PH)×1	47	1	10	250	2,500
2F	東部環境センター事務室		調光用明るさセンサ	－	0	2	0	0	0
2F	廊下	L321	一体型 埋込下面開放	FHF32(PH)×1	47	25	10	250	2,500
2F	廊下	EMA	非常用照明器具	JE4.8V13W+BT×1	2.2	13	10	250	2,500
2F	廊下	EX5	C級 通路誘導灯片面型	CF200T4EN/C2×1	7.8	2	10	250	2,500
2F	廊下	EX5a	C級 通路誘導灯片面型	CF200T4EN/C2×1	7.8	2	10	250	2,500
2F	廊下	EX5c	C級 通路誘導灯片面型	CF200T4EN/C2×1	7.8	1	10	250	2,500
2F	倉庫	A322S	ベースライト	FHF32(PH)×2	93	1	10	250	2,500
2F	EPS	Q41	一体型 直付コーナーライト	FHF32(PH)×1	47	1	10	250	2,500
2F	会議室	L322RC	一体型 埋込下面開放	FHF32(PH)×2	93	6	10	250	2,500
2F	会議室	EMA	非常用照明器具	JE4.8V13W+BT×1	2.2	1	10	250	2,500
2F	会議室	L322RC	一体型 埋込下面開放	FHF32(PH)×2	93	8	10	250	2,500
2F	会議室	EMA	非常用照明器具	JE4.8V13W+BT×1	2.2	2	10	250	2,500
2F	倉庫	A321S	ベースライト	FHF32(PH)×1	47	1	10	250	2,500
2F	掃除用具入れ	A321	ベースライト	FHF32(PH)×1	47	1	10	250	2,500
2F	清掃員控室	L321	一体型 埋込下面開放	FHF32(PH)×1	47	2	10	250	2,500
2F	清掃員控室	EMA	非常用照明器具	JE4.8V13W+BT×1	2.2	1	10	250	2,500
2F	階段	EX7	階段灯	FHF32(PN)×1	35	1	10	250	2,500
2F	便所	K27	ダウンライト	FML27×1	27	4	10	250	2,500
2F	便所	K16	ダウンライト	FML18×1	18	2	10	250	2,500
2F	便所	X40	ブラケット	FML18×1	18	2	10	250	2,500

階層	場所	器具記号	器具名	既存光源	W数	台数	1日 点灯 時間	年間 稼働日	年間点灯 時間
2F	便所	S	人感センサ親器	-	0	2	0	0	0
2F	便所	s1	人感センサ子器	-	0	2	0	0	0
2F	湯沸室	F162	一体型 埋込下面開放	FLR20×2	48	1	10	250	2,500
2F	洗濯室	A321	ベースライト	FHF32(PH)×1	47	2	10	250	2,500
2F	脱衣室	A321W	防湿・防雨型ベースライト	FHF32(PN)×1	35	2	10	250	2,500
2F	脱衣室	X40	ブラケット	FML18×1	18	4	10	250	2,500
2F	脱衣室	K16	ダウンライト	FML18×1	18	1	10	250	2,500
2F	浴室	RR31	シーリングライト	FML18×1	18	7	10	250	2,500
2F	便所	K27	ダウンライト	FML27×1	27	3	10	250	2,500
2F	便所	K16	ダウンライト	FML18×1	18	1	10	250	2,500
2F	便所	B321	ベースライト	FHF32(PH)×1	47	1	10	250	2,500
2F	便所	S	人感センサ親器	-	0	1	0	0	0
2F	便所	s1	人感センサ子器	-	0	2	0	0	0
2F	会議室	L322RC	一体型 埋込下面開放	FHF32(PH)×2	93	8	10	250	2,500
2F	会議室	EMA	非常用照明器具	JE4.8V13W+BT×1	2.2	2	10	250	2,500
2F	女子更衣室	L322RC	一体型 埋込下面開放	FHF32(PH)×2	93	4	10	250	2,500
2F	女子更衣室	EMA	非常用照明器具	JE4.8V13W+BT×1	2.2	1	10	250	2,500
2F	休養室	I554	一体型埋込スクエアタイプ 和紙柄木製格子	FPL55×4	214	2	10	250	2,500
2F	休養室	EMA	非常用照明器具	JE4.8V13W+BT×1	2.2	1	10	250	2,500
2F	休養室	K27	ダウンライト	FML27×1	27	1	10	250	2,500
2F	休養室	F202	一体型 埋込下面開放	FLR20×2	48	1	10	250	2,500
2F	休養室	ZZc	キッチンライト	FLR20×1	29	1	10	250	2,500
2F	休養室	I363	一体型埋込スクエアタイプ 和紙柄木製格子	FHF32(PH)×3	130	1	10	250	2,500
2F	倉庫	A321S	ベースライト	FHF32(PH)×1	47	1	10	250	2,500
2F	男子更衣室	A321	ベースライト	FHF32(PH)×1	47	2	10	250	2,500
RF	屋上階段	EX7	階段灯	FHF32(PN)×1	35	1	10	250	2,500
RF	屋上階段	L321	一体型 埋込下面開放	FHF32(PH)×1	47	1	10	250	2,500
RF	屋上階段	W21WP	防湿防雨型器具	FHF32(PH)×1	47	2	10	250	2,500

階層	場所	器具記号	器具名	既存光源	W数	台数	1日 点灯 時間	年間 稼働日	年間点灯 時間
外構	洗車場	T150WP	スポットライト	RF110V135W×1	135	4	10	250	2,500
外構	車庫	C321W	防湿・防雨型ベースライト	FHF32(PN)×1	35	17	10	250	2,500
外構	駐輪場	B21W	一体型 防湿・防雨型 直付スタイル	FLR20×1	29	4	10	250	2,500
外構	駐輪場	B21W	一体型 防湿・防雨型 直付スタイル	FLR20×1	29	7	10	250	2,500
外構	外構	P160	LDA13・LDT6・8×1 庭園灯	FML18×1	18	3	10	250	2,500
外構	外構	P200	ポール照明	HF100×1	120	6	10	250	2,500
外構	外構	外灯	防犯灯	HF100×1	120	3	10	250	2,500
外構	外構	KK141	街路灯	HF100×1	120	4	10	250	2,500
外構	備蓄倉庫	W21WP	防湿防雨型器具	FHF32(PH)×1	47	1	10	250	2,500
外構	備蓄倉庫	B21	ベースライト	FLR20×1	29	6	10	250	2,500