質問•回答書

福山市建設局建築部設備課

2025年5月9日

エ 事 名 : 福山市瀬戸老人福祉センター受変電設備改修工事

1 高圧引込線の切断および接続費用(電力送配電業者への負担金)	1 質問事項の費用については、本工事の対象外です。	
については、変更協議に応じていただけますでしょうか。		
2 既設高圧機器類(変圧器・コンデンサなど)は、ポリ塩化ビフェニル	2 既設高圧機器類(変圧器・コンデンサ)については、ポリ塩	化ビフェニ
(PCB)不含でしょうか。	ル(PCB)不含です。また、不含証明の提示は可能です。	
不含の場合、不含証明をご提示いただくことは可能でしょうか。	よって、変更協議の必要性はないと考えます。	
不明な場合、検体調査が必要になりますが調査に係る費用に		
ついて変更協議に応じていただけますでしょうか。		

1/1