

入札仕様書

1 物品名称

①プール用ろ材（カートリッジ長さ250mm）【単価契約】

②プール用ろ材（カートリッジ長さ500mm）【単価契約】

2 品質規格

水泳プール浄化装置工業連盟「水泳プール浄化装置の維持管理基準」に示すろ材の標準仕様を満たすこと。

①②カートリッジ（糸巻型）

・外径…63±2mm

・長さ…250mm、500mm

・素材…芯材（コア）及びろ材ともポリプロピレン製

・ろ過精度…25μ

【参考品番】① ② ゼット工業 ZW-PP-25-250、500

3 予定数量

① 665本

② 5,150本

※予定数量は過去の実績をもとに算定したもので、増減があります。

4 納入条件

- ・納入業者において、各校へ責任を持って納品すること。
- ・ろ過器への設置及びシーズン終了後の使用済みろ材の処分を含む。
- ・納品時に、製造メーカーの出荷証明を提出すること。
- ・各小中学校別にプールの開始時期が異なるため、納品の優先順位及び日程を別途指示する。

（納入時に必要な書類）

- ・メーカー、品番及び品質規格等が確認できるカタログ（写し可）
- ・次の項目について記載された製造メーカーによる安全データシート等
項目…①製品名及び会社情報 ②危険有害性の要約 ③組成及び成分情報 ④応急処置 ⑤火災時の措置
⑥漏出時の措置 ⑦取扱い及び保管上の注意 ⑧暴露防止措置 ⑨物理的及び科学的性質（物質）
⑩安定性及び反応性 ⑪有害性情報 ⑫環境影響情報 ⑬廃棄上の注意 ⑭輸送上の注意 ⑮適用
法令

※項目の詳細については、経済産業省のSDS（安全データシート）に基づく

5 納入場所

市内各小中学校及び義務教育学校の指示する場所（約60校）

6 契約期間

2025年（令和7年）6月5日～8月29日