

仕 様 書

1 品名

LP ガス & ガソリン可搬型発電機

2 品質規格等

- (1) 定格出力 5.0 kVA 以上
- (2) 燃料 LP ガス・ガソリンの両方に対応
- (3) 交流定格出力 JIS 規格に準拠した抜け止め接地コンセントであること。
単相 AC100V、単相 AC200V が同時出力可能。
- (4) 乾燥重量 90kg 以内
- (5) サイズ 長さ 780mm×幅 690mm×高さ 670mm 以内
- (6) 付属品 次のものが付属されていること。
 - ・保証書、取扱説明書
 - ・バッテリー(装着済)
 - ・メンテナンス工具セット
 - ・発電機とガスポンペを、ワンタッチで着脱できる屋外用 LP ガス専用ガスホース（圧力調整器付きの一体型・長さ 4.5mのもの）
 - ・器具用スリムプラグ
- (7) ガソリンのタンク容量は 25L 以上
- (8) エンジンオイルの容量は 1.1L 以上
- (9) ガソリン消費量は 2L/h(60Hz)
- (10) 連続運転時間は、300 時間可能
- (11) エンジンの種類は OHV4 サイクル空冷単気筒である。
- (12) エンジンをスタートする際、ワンプッシュスタートができる機能。
- (13) リコイルスターター機能付きであること。
- (14) 本体にハンドル（折りたたみ式）および大型キャスター、オフロードタイヤが付いていること。
- (15) 災害備蓄用品として適したものであること

3 参考品

株式会社エレオ 「L P ガス & ガソリン可搬型発電機 EL-5500S」

※2025年（令和7年）5月29日（木）までに、同等承認申請書（様式2）、図面及び仕様等が確認できるカタログ等（写し可）を次の担当者へ持参し、承認を得ること。承認を得ていない場合は、入札に参加できません。

担当者：保健福祉局福祉部福祉総務課（市役所3階）杉

T E L （ 0 8 4 ） 9 2 8 - 1 0 4 5

4 表示

(1) 外装ケースの長側面、短側面1面ずつ計4面に黄色で「災害備蓄用L P ガス & ガソリン可搬型発電機」「商品名」「数量」「製造業者名」「納入年月」「納入業者名」「購入者」を表示すること。

(2) 表示例

災害備蓄用 L P ガス & ガソリン可搬型発電機	
商 品 名	
数 量	台
製 造 業 者 名	
納 入 年 月	2 0 2 〇 年（令和〇年） 月
納 入 業 者 名	
購 入 者	福山市福祉総務課

※数量は、納入数量ではなく、梱包されている数量を記載すること。

5 数量

1 5 台

6 納入場所・納入方法

次の納品場所の指定する置き場へ搬入すること。

納品場所：緑町公園備蓄倉庫（福山市緑町9－5）

7 納入期限

2 0 2 5 年（令和7年）8月29日（金）

※ 搬入日時の詳細については、福山市と協議すること。