質問・回答書

福山市教育委員会事務局 管理部 施設課
2025年5月22日

工　　事　　名　　：福山市立本郷小学校受変電設備改修工事

質問事項		回答事項	
1	既存高圧機器類（変圧器・コンデンサなど）は、ポリ塩化ビフェニル（PCB）不含でしょうか。不含の場合、不含証明をご提示いただくことは可能でしょうか。	1	当該変圧器・コンデンサはPCB含有調査を行っており、検査結果を受注者に提出します。 追加で検体調査が必要になった場合の費用については変更協議の対象とします。
2	VCT取付位置は柱上あるいはキュービクル内に変更可能でしょうか。	2	監督員が承諾すれば可能です。協議の上、打合せ簿および施工図を提出してください。