

質問書に対する回答

福 山 市 上 下 水 道 局
（ 工 務 部 管 路 整 備 課 ）

番 号	質 問 項 目	回 答
1	水管橋部の管種はSUS管を想定しておりますが、よろしいでしょうか。	水管橋部の管種は、SUSだけでなく、様々な管種での検討を想定しています。