福山市立光小学校北棟校舎給食室改修工事 質問回答書

2025年(令和7年)6月6日

福山市建設局建築部営繕課

番号	図面番号等	質問事項	回答
1	設計書 設計図 A-12、A-13	設計図 A-12, A-13 において、厨房機器平面図・備品リスト(改修前・改修後)がありますが参考数量表に厨房機器の項目がありません。別途工事の欄にも厨房機器の項目がありません。本工事として積算してもよいでしょうか。	厨房機器は、別途工事です。
2	設計書	細目別内訳9ページのスタイロフォーム t=100 195 m ² とありますが、スタイロフォームの種類をご教示ください。	スタイロフォームの種類は押出法ポリスチレンフォーム断熱材 1種 bC となります。