

仕 様 書

1 品名 CPUモジュール 外

2 規格・数量等

内訳

品名	規格等（同等条件）	数量	単位	参考品 (メーカー名・品番等)	同等品
CPUモジュール	ラダー260k ステップ	4	個	横河電機株 型式：F3SP76-7S	不可
電源モジュール ①	電源電圧：AC100-240V 定格出力電流：2.0A	5	個	横河電機株 型式：F3PU10-0S	不可
電源モジュール ②	電源電圧：AC100-240V 定格出力電流：4.3A	5	個	横河電機株 型式：F3PU20-0S	不可
入力モジュール	入力形式：DC 電圧 点数：16 点 定格入力電圧：DC24V	4	個	横河電機株 型式：F3XD16-3F	不可
通信モジュール	通信ポート：RS-232C ポート数：1	5	個	横河電機株 型式：F3LC11-1F	不可
ベースモジュール ①	スロット数：6	2	個	横河電機株 型式：F3BU06-0N	不可
ベースモジュール ②	スロット数：9	2	個	横河電機株 型式：F3BU09-0N	不可

3 納入場所 〒720-0004

福山市御幸町中津原 1 5 8

福山市上下水道局 中津原浄水場 水質管理センター棟 1 階加圧倉庫

担当課 水づくり課

担当者 川崎

電 話 (084) 955-1143

F A X (084) 955-4999

4 納入方法 搬入（エレベーター なし）

5 納入期限 2025 年（令和 7 年）10 月 31 日（金）