

仕 様 書

1 品名
制御弁式据置鉛蓄電池

2 規格・数量等

内訳

品名	規格等（同等条件）	数量	単位	参考品 （メーカー名・品番等）	同等品
制御弁式据置 鉛蓄電池	10 時間率容量：150Ah DC108V 54 セル	54	個	GS-YUASA 製 SNSX-150	不可

3 納入場所 〒720-0821 福山市東川口町一丁目1番1号
福山市上下水道局 中央ポンプ場
担当課 施設部 水づくり課
担当者 岡
電 話 （084）955-1154
FAX （084）955-4999

4 納入方法 搬入（エレベーター なし）
・既存品の交換、仮設電池貸与、処分及び試運転調整を含む。
・納入前に日程等を担当者と事前協議すること。

5 納入期限 2026 年（令和 8 年）1 月 3 0 日（金）