

現場説明書（技術的事項）

工事名 福山市立西深津小学校給水設備他改修電気設備工事

（●印を適用）

1. 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）」

第9条第1項に規定する対象工事

☐ 該当する

☒ 該当しない

2. 別途工事

給水設備工事 一式

3. 現場の状況

設計図のとおり

通常の学校業務や執務等を行っています。

4. 留意事項

① 本工事受注者は、地元企業・地場製品の活用に努めてください。

② 工事中は学校運営と同時使用となるため、事故の無いよう十分注意してください。

③ 工事期間中は、周辺地域、児童、職員及び第三者の安全に細心の注意を払い、
危険の無いよう対策を講じてください。構内管理については学校管理者との
協議、調整を十分に行ってください。

④ 停電が発生する場合は、事前に計画書を作成し、学校管理者および監督員の
承諾を受けてください。また、停電時間をなるべく短くするよう計画してください。

⑤ 工事関係車両の駐車場は、学校管理者と協議が必要です。

⑥ 騒音・粉塵及び振動・ガラ等の飛散に対して十分な配慮を講じてください。

⑦ この工事は、建設リサイクル法の対象工事には該当しませんが、特定建設
資材の再資源化に努めるとともに、産業廃棄物は適切に処理してください。

⑧ 実施工程表を契約後14日以内に提出するとともに、速やかに承認図、施工
計画書等の承諾を受けてください。

⑨ 本工事は、法定外の労災保険を見込んでいます。

福山市立西深津小学校給水設備他改修電気設備工事

図 面 リ ス ト					
図 番	図 面 名 称	縮 尺	図 番	図 面 名 称	縮 尺
E-1	福山市電気設備工事特記仕様書	———	E-16	南棟 4階幹線動力設備図（改修前）	1：150
E-2	工事区分表	———	E-17	南棟 PH階幹線動力設備図（改修後）	1：150
E-3	配置図・附近見取図・構内配電線路図（改修後）	1：500	E-18	南棟 PH階幹線動力設備図（改修前）	1：150
E-4	配置図・附近見取図・構内配電線路図（改修前）	1：500	E-19	南棟 PH階高架水槽廻り詳細図（改修前・後）	1：50
E-5	受変電設備図（改修後）	———	E-20	消火ポンプ室・受水槽ポンプ室詳細図（改修前・後）	1：50
E-6	受変電設備図（改修前）	———	E-21	北棟 1階幹線動力設備図（改修後）	1：150
E-7	盤結線図（改修前・後）	———	E-22	北棟 1階幹線動力設備図（改修前）	1：150
E-8	警報盤展開図	1：20	E-23	自動火災報知設備系統図（改修後）	———
E-9	南棟 1階幹線動力設備図（改修後）	1：150	E-24	自動火災報知設備系統図（改修前）	———
E-10	南棟 1階幹線動力設備図（改修前）	1：150	E-25	南棟 1階自動火災報知設備図（改修後）	1：150
E-11	南棟 2階幹線動力設備図（改修後）	1：150	E-26	南棟 1階自動火災報知設備図（改修前）	1：150
E-12	南棟 2階幹線動力設備図（改修前）	1：150	E-27	北棟 1階自動火災報知設備図（改修後）	1：150
E-13	南棟 3階幹線動力設備図（改修後）	1：150	E-28	北棟 1階自動火災報知設備図（改修前）	1：150
E-14	南棟 3階幹線動力設備図（改修前）	1：150			
E-15	南棟 4階幹線動力設備図（改修後）	1：150			

福山市教育委員会施設課

 福山市教育委員会施設課				
課員	施設担当次長	課長補佐		









