

仕 様 書

1 品 名

スポットクーラー

2 品質規格その他

【参考品】 日動工業(株) S P C - 2 5 A C N D

【同等条件】

○性能については、次の要件を満たしていること。

- ・定格電圧 1 0 0 V
- ・消費電力 (5 0 / 6 0 H z) 1 0 0 0 W / 1 1 5 0 W 以内
- ・冷房能力 (5 0 / 6 0 H z) 2 . 2 k W / 2 . 5 k W 以上
- ・寸 法 W410×D450×H810mm 以内 (ダクトを含まない本体寸法)
- ・重 量 4 0 K g 以内
- ・冷媒封入量 5 0 0 g 以上
- ・騒音レベル 6 5 d B 以下
- ・そ の 他 冷房専用・屋内用

※参考品以外で応札する場合は、2 0 2 5 年 (令和 7 年) 1 0 月 2 日 (木) までに同等承認申請書 (様式 2) 及び品質規格が確認できるカタログ等 (写し可) を危機管理防災課に持参して担当者の承認を得ること。承認が無い場合は入札に参加することができません。

3 数 量

2 0 台

4 納入場所

別紙納品場所一覧表のとおり

※搬入に際しては、事前に担当課へ連絡し搬入場所・日程の詳細について調整すること

担当課 危機管理防災課
福山市東桜町 3 番 5 号
0 8 4 - 9 2 8 - 1 2 2 8

5 納品期限

2 0 2 5 年 (令和 7 年) 1 2 月 1 2 日 (金)

6 そ の 他

- ・保証期間は、検収の日から起算して 1 年間とする。
- ・その他、仕様書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。

納品場所一覧表

No.	施設名	所在	台数
1	東村旧学校施設 (旧東村小学校)	福山市東村町2543番地	4
2	能登原旧学校施設 (旧能登原小学校)	福山市沼隈町能登原1141番地	4
3	服部旧学校施設 (旧服部小学校)	福山市駅家町助元70番地	4
4	山野旧学校施設 (旧山野中学校)	福山市山野町山野3776番地	4
5	アレナ神辺 (神辺体育館)	福山市神辺町川北1151番地1	4
			計 20