

1 埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量

施設名	箕沖埋立地
廃棄物の種類	焼却灰、町内清掃土等

○埋め立てた廃棄物の各月ごとの数量

施設名	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
箕沖埋立地	t	279	1,951	405	164	169								2,969

2 擁壁等の点検

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検月日	4月10日	5月8日	6月5日	7月10日	8月14日							
擁壁点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							

3 遮水工の点検

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検月日	4月10日	5月8日	6月5日	7月10日	8月14日							
遮水工点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							

4 水質検査の結果

○放流水（下水道放流）

測定項目	排除基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
気温	—	16.6	19.0	22.6	32.2	30.3							
水温	45℃未満	17.4	20.8	26.6	33.5	32.4							
外観色相	—	淡黄褐色	淡黄褐色	淡黄褐色	黄褐色	淡黄褐色							
水素イオン濃度 指数(pH)	5.0以上9.0未満	7.8	7.8	7.8	7.8	7.5							
生物化学的酸素 要求量(BOD)	600mg/L未満	9.9	14.0	7.2	19	8.3							
化学的酸素 要求量(COD)	—	31	39	22	46	28							
浮遊物質(SS)	600mg/L未満	10	38	14	60	24							
n-ヘキサン抽出質 鉱物類：5以下 動植物：30以下	ND	ND	ND	0.6	ND								
塩化物イオン	—	4500	4700	2500	4400	3600							
酸素消費量	220mg/L未満	ND	ND	ND	0.6	ND							
全窒素	240mg/L未満	33	42	27	32	27							
全磷	32mg/L未満	0.11	0.17	0.11	0.27	0.15							
アンモニア性窒素	—	33	40	26	30	24							
硝酸性窒素	—	ND	ND	ND	ND	ND							
亜硝酸性窒素	—	0.05	0.05	0.04	0.27	0.21							
アンモニア性窒素・硝酸性窒素 及び亜硝酸性窒素	380mg/L未満	13	16	10	12	9.9							
フェノール類	5mg/L以下	ND	—	—	ND	—							
銅	3mg/L以下	ND	—	—	0.020	—							
亜鉛	2mg/L以下	ND	—	—	0.08	—							
溶解性鉄	10mg/L以下	0.7	—	—	0.4	—							
溶解性マンガン	10mg/L以下	0.3	—	—	0.3	—							
全クロム	2mg/L以下	ND	—	—	ND	—							
ふっ素化合物	15mg/L以下	1.5	1.4	1.1	1.6	1.2							
ほう素	230mg/L以下	1.7	1.6	1.3	2.2	1.6							
カドミウム	0.001mg/L以下	ND	ND	ND	ND	ND							
全シアン	1mg/L以下	ND	ND	ND	ND	ND							
鉛	0.1mg/L以下	ND	ND	ND	ND	ND							
六価クロム	0.5mg/L以下	ND	ND	ND	ND	ND							
砒素	0.1mg/L以下	ND	ND	ND	ND	ND							
総水銀	0.005mg/L以下	ND	ND	ND	ND	ND							
トリクロロエチレン	0.3mg/L以下	—	—	—	ND	—							
テトラクロロエチレン	0.1mg/L以下	—	—	—	ND	—							
アルキル水銀	検出されないこと	—	—	—	ND	—							
ポリ塩化ビフェニル	0.003mg/L以下	—	—	—	ND	—							
有機燐	1mg/L以下	—	—	—	ND	—							
ジクロロメタン	0.2mg/L以下	—	—	—	ND	—							
四塩化炭素	0.02mg/L以下	—	—	—	ND	—							
1,2-ジクロロエタン	0.04mg/L以下	—	—	—	ND	—							
1,1-ジクロロエチレン	1mg/L以下	—	—	—	ND	—							
トリス-1,2-ジクロロエチレン	0.4mg/L以下	—	—	—	ND	—							
1,1,1-トリクロロエタン	3mg/L以下	—	—	—	ND	—							
1,1,2-トリクロロエタン	0.06mg/L以下	—	—	—	ND	—							
1,3-ジクロロプロペン	0.02mg/L以下	—	—	—	ND	—							
チウラム	0.06mg/L以下	—	—	—	ND	—							
シマジン	0.03mg/L以下	—	—	—	ND	—							
チオベンカルブ	0.2mg/L以下	—	—	—	ND	—							
ベンゼン	0.1mg/L以下	—	—	—	ND	—							
セレン	0.1mg/L以下	—	—	—	ND	—							
n-四-ジオキサン	0.5mg/L以下	—	—	—	ND	—							
採取日	4月10日	5月8日	6月5日	7月10日	8月14日								
結果取得日	5月15日	6月6日	7月9日	8月13日	9月5日								

6

○ダイオキシン類の検査結果（放流水）

（単位 pg-TEQ/L）

項目	基準	分析値	採取日	結果取得日
ダイオキシン類	10			

5 水質の悪化が認められた場合は是正措置

該当なし

6 調整池の点検

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検月日	4月10日	5月8日	6月5日	7月10日	8月14日							
調整池点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							

7 浸出水処理設備の点検

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検月日	4月10日	5月8日	6月5日	7月10日	8月14日							
浸水液処理設備点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							

8 防凍の状況点検

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検月日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
防凍措置状況点検結果	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

9 最終処分場残余容量

測定月日	2025年3月31日
残余埋立量	222,463 m ³