

質問書に対する回答
一ツ樋ポンプ場ポンプ増設電気設備工事

施設部施設整備課

Q&A

番号	質問事項	上下水道局回答
1	設計書では把握できない現地状況等確認のため、現地調査を行いたいと考えますが、可能でしょうか。	上下水道局職員立会の上、現地調査を行うことは可能です。事前に施設整備課に連絡し、日程調整を行ってください。 既設ポンプ棟は建物内の確認が可能ですが、新設ポンプ棟は建築工事中のため、外観のみの確認となります。
2	設備増設に伴い集中監視制御装置の変更は本工事で発生しますか。	発生しません。
3	機電試運転の開始時期と想定されている期間があればご教示ください。	2027年（令和9年）10月～11月頃を想定しています。
4	増設棟の設備についての供用開始時期をご教示ください。	2028年（令和10年）3月を想定しています。