

仕 様 書

1 品 名

2WAY式インバータ発電機

2 品質規格その他

【参考品】 株式会社ニチネン G - c u b i c 【K G - 1 0 1】

【同等条件】

○性能については、次の要件を満たしていること。

- ・電圧調整方式 ・ ・ ・ ・ インバータ方式
- ・定格周波数（交流） ・ ・ ・ 5 0 H z / 6 0 H z
- ・定格電力（交流） ・ ・ ・ 1 . 0 K V A 以上
- ・定格電圧（交流） ・ ・ ・ 1 0 0 V 以上
（直流） ・ ・ ・ 1 2 V 以上
- ・電 流（交流） ・ ・ ・ 1 0 A 以上
（直流） ・ ・ ・ 4 . 0 A 以上
- ・超低騒音型であること。
- ・使用燃料は自動車用無鉛ガソリン（自動車用レギュラーガソリン）及びガス（カセットボンベ）が使用可能なこと。
- ・有効燃料タンク容量3 . 0 ℓ以上であること。
- ・カセットボンベ（2 5 0 g）が同時に2本以上使用可能であること。
- ・乾燥重量が、2 0 kg以下であること。

※参考品以外で入札に参加する場合は、2 0 2 5 年（令和7年）1 0 月 2 3 日（木）までに、同等承認申請書（様式2）及び仕様等が確認できるカタログ等（写し可）を次の担当者へ持参し、承認を得ること。承認を得ていない場合は、入札に参加できない。

担当者：総務局総務部危機管理防災課（福山市役所本庁舎5階）藤井

電話：0 8 4 - 9 2 8 - 1 2 2 8

3 数 量

1 6 台

4 納品場所

担当課 危機管理防災課
福山市東桜町3番5号
0 8 4 - 9 2 8 - 1 2 2 8

※搬入に際しては、事前に担当課へ連絡し、搬入場所・日程の詳細について調整すること

5 納品期限

2 0 2 5 年（令和7年）1 2 月 1 9 日（金）

6 そ の 他

- ・保証期間は、検収の日から起算して1年間とする。
- ・その他、仕様書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。