

見積り仕様書一覧

次に掲げる物件について、見積書(税抜)を福山市上下水道局管財契約課へ契約番号ごとに提出してください。

※FAXの場合、見積書提出専用番号 : (084)928-1631

※電子メールの場合、見積書提出専用アドレス : kanzai-keiyaku@city.fukuyama.hiroshima.jp

公開日	2025年(令和7年)10月24日(金)
質問書提出期限	2025年(令和7年)10月28日(火) 17:15
見積書提出期限	2025年(令和7年)10月30日(木) 17:15

契約番号	品 名
484	次亜塩素酸ナトリウム注入ポンプ
485	電磁開閉器 外
486	広角度交流電圧計
487	スクリーバイアル 外
488	tert-ブチルメチルエーテル 外
489	けい素標準液 外
490	ヘッドライト
491	高純度ヘリウムガス
492	記録計用ペン(赤)

仕 様 書

契約番号

4 8 4

1 品名

次亜塩素酸ナトリウム注入ポンプ

2 規格・数量等

品名	規格等	数量	単位	メーカー	同等品
次亜塩素酸ナトリウム注入ポンプ ①	型式：FSP-1S-AS 電源：単相 100-240V 最大吐出量： 30mL/min (0.1mL/st×300spm) 最大吐出圧力：1.0MPa 【付属品】 Φ6mm ブレードホース 3m Φ5mm 吸入チューブ 1m	4	台	(株) オーヤマ ックス	不可
次亜塩素酸ナトリウム注入ポンプ ②	型式：FSP-2S-AS 電源：単相 100-240V 最大吐出量： 60mL/min (0.2mL/st×300spm) 最大吐出圧力：1.0MPa 【付属品】 Φ6mm ブレードホース 3m Φ5mm 吸入チューブ 1m	2	台	(株) オーヤマ ックス	不可

※【付属品】は、次亜塩素酸ナトリウム注入ポンプ 1 台につき、各 1 本ずつ付属すること。

3 納品場所 〒720-0004 福山市御幸町中津原 158

福山市上下水道局 中津原浄水場 水質管理センター棟 1 階加圧倉庫

担当課 施設部 水づくり課

担当者 川崎

電 話 (084) 955-1143

FAX (084) 955-4999

4 納品方法 搬入（エレベーターなし）

5 納入期限 2026 年（令和 8 年）2 月 27 日（金）

仕様書

契約番号

4 8 5

1 品 名

電磁開閉器 外

2 品質規格および数量

内訳

品名	規格等（品番）	数量	単位	販売元	同等品
電磁開閉器	型番：MSO-T10 主回路電圧：AC200V 操作コイル電圧：AC200V 適用モータ容量：2.2kW	3	個	三菱電機株式会社	不可
補助接点ユニット	型式：UT-AX11	6	個	三菱電機株式会社	不可

3 納品場所 〒720-0004 福山市御幸町中津原 158 福山市上下水道局
中津原浄水場 中央管理センター 2階 事務所

担当課 水づくり課
担当者 濱谷
電 話 084-955-1174
F A X 084-955-4999

4 納品方法 搬入（エレベーターなし）

5 納入期限 2026年（令和8年）1月30日（金）

仕様書

契約番号 486

1 品 名
広角度交流電圧計

2 品質規格および数量

内訳

品名	規格等（品番）	数量	単位	販売元	同等品
広角度 交流電圧計	型番：LS-110NAV 寸法（横×縦）：110×110mm 階級：1.5 目盛：0～300V 計器定格：300V(ダイレクト計器) カバー色：黒	1	個	三菱電機 株式会社	不可

3 納品場所 〒720-0004 福山市御幸町中津原 158 福山市上下水道局
中津原浄水場 中央管理センター 2階 事務所

担当課 水づくり課
担当者 濱谷
電 話 084-955-1174
F A X 084-955-4999

4 納品方法 搬入（エレベーターなし）

5 納入期限 2026年（令和8年）2月27日（金）

仕様書

契約番号

4 8 7

1 品 名

スクリーバイアル 外

2 品質規格および数量

内訳

品名	規格(品番)	数量	単位	販売元	同等品
スクリーバイアル	5182-0714	20	箱	アジレント・テクノロジーズ株式会社	不可
スクリーキャップ	5185-5820	4	袋	アジレント・テクノロジーズ株式会社	不可

3 納品場所

〒720-0004

福山市御幸町中津原 158

福山市上下水道局中津原浄水場 水質管理センター 2 階

担当者 水質管理センター 藤井

TEL (084) 955-1144

FAX (084) 955-4990

4 納品方法

搬入 (エレベーター (6 名用) あり)

5 納入期限

2025 年 (令和 7 年) 12 月 26 日 (金)

仕様書

契約番号

4 8 8

1 品 名

tert-ブチルメチルエーテル 外

2 品質規格および数量

内訳

品名	規格(品番)	数量	単位	販売元	同等品
tert-ブチルメチルエーテル	04418-4B	4	本	関東化学株式会社	不可
0.05mol/L 炭酸ナトリウム溶液(N/10)	37832-08 容量分析用滴定液 500mL	1	本	関東化学株式会社	不可
揮発性有機化合物 25 種混合標準液	44100-97	1	箱	関東化学株式会社	不可

3 納品場所

〒720-0004

福山市御幸町中津原 158

福山市上下水道局中津原浄水場 水質管理センター 2 階

担当者 水質管理センター 藤井

TEL (084) 955-1144

FAX (084) 955-4990

4 納品方法

搬入 (エレベーター (6 名用) あり)

5 納入期限

2025 年 (令和 7 年) 12 月 26 日 (金)

仕様書

契約番号

4 8 9

1 品 名

けい素標準液 外

2 品質規格および数量

内訳

品名	規格(品番)	数量	単位	販売元	同等品
けい素標準液	198-18721	1	本	富士フイルム和光 純薬株式会社	不可
1mol/L 酢酸アンモニウ ム溶液	018-21041	2	本	富士フイルム和光 純薬株式会社	不可
L (+) -アスコルビン 酸ナトリウム	198-01251	1	本	富士フイルム和光 純薬株式会社	不可

3 納品場所

〒720-0004

福山市御幸町中津原 158

福山市上下水道局中津原浄水場 水質管理センター 2 階

担当者 水質管理センター 藤井

TEL (084) 955-1144

FAX (084) 955-4990

4 納品方法

搬入 (エレベーター (6 名用) あり)

5 納入期限

2025 年 (令和 7 年) 12 月 26 日 (金)

仕 様 書

契約番号

490

1 品名 ヘッドライト

2 品質規格及び数量

品名	品質規格	数量	単位	同等品	参考品又は メーカー名等
ヘッドライト	使用光源:高輝度チップ タイプ白色 LED×1 個 明るさ(約):470 ルーメン (High モード時) 乾電池式 60° 可動式ヘッド フォーカスコントロール ヘルメットホルダー付き 後部認識灯付き	3	個	不可	GENTOS 品番 HW-K333HD

3 納品場所 〒720-0004 福山市御幸町中津原 158 水質管理センター2 階
担当課 福山市上下水道局 施設部 施設整備課
担当者 延広
TEL 084-955-1180
FAX 084-955-4990

4 納品方法 搬入(エレベーター あり)

5 納入期限 2025年(令和7年)12月19日(金)

仕様書

契約番号

4 9 1

1 品 名

高純度ヘリウムガス

2 品質規格および数量

内訳

品名	規格等	数量	単位	備考
高純度ヘリウムガス	ガスボンベ 10L 型 品質：99.999%以上 充填圧力：14.7MPa 容器弁ネジ規格：φ21 山 14 オス左	1	本	交換品 1 本あり

3 納品場所

〒720-0004

福山市御幸町中津原 158

福山市上下水道局中津原浄水場 水質管理センター 3 階 ICP-MS 室

担当者 水質管理センター 藤井

TEL (084) 955-1144

FAX (084) 955-4990

4 納品方法

搬入（エレベーター（6 名用）あり）

納入日程については、事前に担当者と協議すること。

5 納入期限

2026 年（令和 8 年）2 月 27 日（金）

仕 様 書

契約番号

492

1 品名 記録計用ペン(赤)

2 規格・数量等

1 内訳

品名	規格等(同等条件)	数量	単位	参考品 (メーカー名・品番等)	同等品
記録計用ペン (赤)	(赤)10ヶ入り	1	箱	セコニック型式 T52985(赤) 型式:CRP100R(赤)(10ヶ入り)互換 品	不可

3 納品場所 〒720-8526 福山市古野上町15番25号 福山市上下水道局

担当課 お客さまサービス課

担当者 永見(給水担当)

電 話 (084)928-1512

FAX (084)921-6050

4 納品方法 搬入(エレベーター なし)

5 納入期限 2025年(令和7年)12月26日(金)