2025年度 福山市一般廃棄物処理施設(最終処分場)維持管理状況公表資料

1 埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量

施設名	箕沖埋立地
廃棄物の種類	焼却灰，町内清掃土等

○埋め立てた廃棄物の各月ごとの数量

施設名	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
箕沖埋立地	t	279	1,951	405	164	169	253							3,222

2 擁壁等の点検

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検月日	4月10日	5月8日	6月5日	7月10日	8月14日	9月11日						
擁壁点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						

3 遮水工の点検

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検月日	4月10日	5月8日	6月5日	7月10日	8月14日	9月11日						
遮水工点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						

4 水質検査の結果

○放流水　　　（下水道放流）

測定項目	排除基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
気温	—	16.6	19.0	22.6	32.2	30.3	29.2						
水温	45℃未満	17.4	20.8	26.6	33.5	32.4	32.3						
外観色相	—	淡黄褐色	淡黄褐色	淡黄褐色	黄褐色	淡黄褐色	淡黄色						
水素ｲｵﾝ濃度指数(pH)	5.0以上9.0未満	7.8	7.8	7.8	7.8	7.5	7.5						
生物化学的酸素要求量(BOD)	600mg/L未満	9.9	14.0	7.2	19	8.3	7.8						
化学的酸素要求量(COD)	—	31	39	22	46	28	32						
浮遊物質量(SS)	600mg/L未満	10	38	14	60	24	9						
nーヘキサン抽出質	鉱物類： 5以下 動植物：30以下	ND	ND	ND	0.6	ND	ND						
塩化物イオン	—	4500	4700	2500	4400	3600	4700						
よう素消費量	220mg/L未満	ND	ND	ND	0.6	ND	ND						
全窒素	240mg/L未満	33	42	27	32	27	38						
全燐	32mg/L未満	0.11	0.17	0.11	0.27	0.15	0.12						
アンモニア性窒素	—	33	40	26	30	24	34						
硝酸性窒素	—	ND	ND	ND	ND	ND	ND						
亜硝酸性窒素	—	0.05	0.05	0.04	0.27	0.21	0.09						
アンモニア性窒素・硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	380mg/L未満	13	16	10	12	9.9	14						
フェノール類	5mg/L以下	ND	－	－	ND	－	－						
銅	3mg/L以下	ND	－	－	0.020	－	－						
亜鉛	2mg/L以下	ND	－	－	0.08	－	－						
溶解性鉄	10mg/L以下	0.7	－	－	0.4	－	－						
溶解性マンガン	10mg/L以下	0.3	－	－	0.3	－	－						
全クロム	2mg/L以下	ND	－	－	ND	－	－						
ふっ素化合物	15mg/L以下	1.5	1.4	1.1	1.6	1.2	1.6						
ほう素	230mg/L以下	1.7	1.6	1.3	2.2	1.6	2.0						
カドミウム	0.001mg/L以下	ND	ND	ND	ND	ND	ND						
全シアン	1mg/L以下	ND	ND	ND	ND	ND	ND						
鉛	0.1mg/L以下	ND	ND	ND	ND	ND	ND						
六価クロム	0.5mg/L以下	ND	ND	ND	ND	ND	ND						
砒素	0.1mg/L以下	ND	ND	ND	ND	ND	ND						
総水銀	0.005mg/L以下	ND	ND	ND	ND	ND	ND						
トリクロロエチレン	0.3mg/L以下	—	－	－	ND	－	－						
テトラクロロエチレン	0.1mg/L以下	—	－	－	ND	－	－						
アルキル水銀	検出されないこと	—	－	－	ND	－	－						
ポリ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ	0.003mg/L以下	—	－	－	ND	－	－						
有機燐	1mg/L以下	—	－	－	ND	－	－						
ジクロロメタン	0.2mg/L以下	—	－	－	ND	－	－						
四塩化炭素	0.02mg/L以下	—	－	－	ND	－	－						
1,2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.04mg/L以下	—	－	－	ND	－	－						
1,1ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1mg/L以下	—	—	—	ND	—	—						
ｼｽｰ1,2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.4mg/L以下	—	—	—	ND	—	—						
1,1,1ｰﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	3mg/L以下	—	—	—	ND	—	—						
1,1,2ｰﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.06mg/L以下	—	—	—	ND	—	—						
1,3ｰｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.02mg/L以下	—	—	—	ND	—	—						
チウラム	0.06mg/L以下	—	—	—	ND	—	—						
シマジン	0.03mg/L以下	—	—	—	ND	—	—						
チオベンカルブ	0.2mg/L以下	—	—	—	ND	—	—						
ベンゼン	0.1mg/L以下	—	—	—	ND	—	—						
セレン	0.1mg/L以下	—	—	—	ND	—	—						
一・四ージオキサン	0.5mg/L以下	—	—	—	ND	—	—						
採　　取　　日		4月10日	5月8日	6月5日	7月10日	8月14日	9月11日						
結　果　取　得　日		5月15日	6月6日	7月9日	8月13日	9月5日	10月8日						

6

○ダイオキシン類の検査結果（放流水）　　　　（単位 pg-TEQ/L）

項　目	基　準	分析値	採取日	結果取得日
ダイオキシン類	10			

5 水質の悪化が認められた場合の是正措置

該当なし

6 調整池の点検

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検月日	4月10日	5月8日	6月5日	7月10日	8月14日	9月11日						
調整池点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						

7 浸出水処理設備の点検

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検月日	4月10日	5月8日	6月5日	7月10日	8月14日	9月11日						
浸水液処理設備点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						

8 防凍の状況点検

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検月日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
防凍措置状況点検結果	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

9 最終処分場残余容量

測定月日	2025年3月31日
残余埋立量	222,463m^3