

仕様書

1 品名

両 F 直管(NCP) 外

2 規格・数量等

※この両 F 直管(NCP)はテラル製揚水ポンプ（150MSU12-622-1）に取り付けて使用するものとする。

内訳

品名	規格等（同等条件）	数量	単位
両 F 直管 (NCP)	種類：ナイロンコーティング鋼管 口径・寸法：200A×2, 750L 法兰ジ規格：両側 揚水法兰ジ(JIS B 8324) 塗装仕様：ナイロンコーティング(内外面塗装) 塗装色：灰色(N-5) ※(公社)日本水道協会による検査合格品	6	本
法兰ジ 接合材	・法兰ジパッキン 寸法：200A 揚水法兰ジ(JIS B 8324) 取扱流体：上水 ・全ねじボルト・ナット 寸法：M16×80L 材質：ボルト・ワッシャ:SUS304、ナット:SUS403	12	組

3 納入場所 〒720-0074 福山市北本庄五丁目 1 番 2 号 福山市上下水道局 出原浄水場 管理棟 1 階電気室

担当課 施設部 水づくり課

担当者 手邊（てべ）

電話 (084) 955-1143

FAX (084) 955-4999

4 納入方法 搬入（エレベーターなし）

※納入日時については、事前に担当者と協議すること。

5 納入期限 2026 年（令和 8 年）2 月 27 日（金）