

松永浄化センター汚泥処理棟脱臭装置改築設計業務委託

福山市上下水道局 施設部 水づくり課

番号	質問事項	回答
1	設計対象施設小分類で給気装置（汚泥貯留設備）、排気装置（汚泥搬送設備）とあります。これと脱臭装置との関連がよく理解できないため、補足説明をお願いします。	設計書は、「下水道用設計標準歩掛表」を基に作成しています。当資料の小分類に脱臭装置の記載がないため、比較的近いと思われる設備の歩掛の割合を採用しています。
2	上記と関連しますが、今回の改築内容は機械設備の脱臭設備と理解して良いでしょうか。又は建築機械設備の換気設備も含まれますか。	機械設備の脱臭装置になります。建築機械設備の換気装置は含まれません。
3	業務の目的で汚泥処理棟搬出室での換気性能が不充分とありますが、その改築方針はおおよそ決定していますか。	本設計業務の中で決定するものです。
4	改築内容は、一部ダクト又は全ダクト、ファンを含むなど、どの程度を想定していますか。	本設計業務の中で決定するものです。
5	電気設計の計装設備は具体的に何を指しますか。ファンの負荷設備は含まれないですか。	機械設備を改築する中で配線等の電気設備に影響を及ぼすことが想定されます。ファンの負荷設備も含む電気設備への影響の有無について設計業務を委託するため、電気設計を計装設備として計上しています。
6	工期延期は想定されていますか。	工期延期は想定していません。