

仕様書

1 品名

有試薬形残塩計

2 規格・数量等

内訳

品名	規格等(同等条件)	数量	単位	参考品 (メーカー名・品番等)	同等品
有試薬形 残塩計	<ul style="list-style-type: none">・型式: RC800D・測定対象: 残留塩素(Total 塩素)・測定レンジ: 0.00~3.00mg/l 砂ろ過 1筒式原水用あり 自動洗浄あり エアページ用ポンプ付 (100V AC、50/60Hz)・変換器 (FLXA402T) 付き コンジットアダプタ付 ステンレス鋼板製スタンション付 <p>※試薬タンクは既設流用</p>	1	台	メーカー: 横河電機株式会社	不可

3 納入場所 〒721-0957 福山市箕島町 10-310

福山市上下水道局 箕島浄水場 計器室

担当課 施設部 水づくり課

担当者 手邊 (てべ)

電話 (084) 955-1142

FAX (084) 955-4999

4 納入方法 搬入・据付・調整 (エレベーターなし)

※据付日時等については、事前に担当者と協議すること。

5 納入期限 2026年(令和8年)3月31日(火)