



- 特記事項
- : 本業務の整備対象機器を示す
 - : 現場寸法合せ品を示す
 - ・ () 内寸法は現場寸法とする
 - ・ 機器の調達、据付け、接続を本業務とする
 - ・ 図の機器配置を想定し、給排水・ガス・電気設備を整備している

No.	品名	参考形式(同等品とする)	台数	寸法(mm)			配管口径(A)				L P G		電気(60Hz, kW)			備考
				W	D	H	給水	給湯	排水		口径 A	kW	単相100V	単相200V	三相200V	
									機器側	設備側						
検査-	< 検収 >															
1	検食用冷凍庫	VF-K120X	1	460	585	1110							0.11			
A-	< 保存 >															
1	冷凍冷蔵庫	HRF-90AF-1	1	900	800	1910			φ30	50			0.389			
C-	< 主調理 >															
1	スチームコンベクションオープン	MIC-5TC-6-L(LP)	1	785	560	685	軟水器より GV15		30	(鋼管)50	15A	15.0	0.21			フードグリスフィルター要
2	軟水器	HK-55RS	1	150	123	495	GV15									
3	スチームコンベクションオープン専用架台	TMIC-5TA3(特)	1	785	650	800										
4	一槽シンク	HIS-67B-A(特)BG-70/200	1	600	650	800	15	15	40	50						
5	ガスレンジ	RGR-0963D	1	900	600	800					20	37.2				フードグリスフィルター要
6	ボックスプレッダー	ガスレンジ背面	1	900	50	240										
7	炊飯台車付ワークテーブル	HWT-77-1S-A(特)	1	650	650	800										
8	炊飯器/3升	PR-6DSS	1	513	410	414					φ9.5	7.28				
D-	< 盛付・配膳 >															
1	キャビネットテーブル	HCTW-187-2FC-A	1	1800	750	800										
2	オーバーシェルフ	HDS-185-2R-2FC-A(特)	1	1800	500	(900)										
3	電子レンジ	HMN-18D	1	422	476	337										
4	ワークテーブル	HWT-36-A(特)	1	300	650	800								2.8		
5	キューブアイスメーカー	IM-65M-2	1	630	525	800	GV15		20	50		0.35				
6	アイスメーカー天板	BG無	1	640	650	40										
7	移動テーブル	HIT-66-4F-A	1	600	600	800										
8	引出付キャビネットテーブル	HCT-126-3D-A(特)	1	1200	(550)	800										
9	配膳ハッチ	HGW-187-A(特)	1	(1600)	(700)	(1000)										
10	キャビネットテーブル	HCT-126-A(特)	1	(1200)	(550)	800										
11	リーチイン冷蔵ショーケース	RSC-120E	1	1200	650	1880							0.207			冷却内容積: 871L
E-	< 下膳・洗浄 >															
1	ワイヤーシェルフ	LS1220-5-1900-C<キャスター付・棚5段>	1	1212+α	613+α	2041										
2	ソイルドテーブル	HJNE-45ORUB-18SLK-A(特)BG-60/150	1	900 +21.5	620	800	15×2	15×2	40×2	50×2						
3	食器洗浄機	JNE-45ORUB3-L	1	600	600	1350		GV15	φ38.5×2	(耐熱)50×2				4.54		※必要給湯温度約65℃以上
4	食器洗浄機ラック	プレートトレイ	2	500	500	115										
5	食器消毒保管庫	HSB-5SB3-S	1	540	550	1900			25	50				2.1		
6	包丁mana板UV殺菌庫	UVS-30A	1	300	450	1550			25	50		0.33				
F-	< サービス >															
1	電気インセットウォーマー	IW-90ONT	1	350	350	340			バケツ受け15	無		0.9				
2	保温ジャー/3升	THA-C60A	2	460	380	320						0.077×2				
3	ティースーパー	ATE-100HWA1-C	1	450	515	1490						1.065				
G-	< 衛生管理 >															
1	手洗いシンク	HIS-47B-A(特)	1	(400)	620	800	15	15	40	50						
2	台付シングル混合栓	TKS05301J(TOTO)	4													(C-4)一層シンク×1、(E-2)ソイルドテーブル×2、(G-1)手洗いシンク×1
	合計											44.48				

※ ガス消費量は 1kW = 860kcal/h (0.072kg/h) とする