質問・回答書

福山市建設局建築部設備課
2026年3月12日

工　　事　　名　　：福山市立鳳中学校他2校LED照明設備改修工事

質問事項		回答事項	
1	各照明器具の参考型番（公共品番など）をご教授頂けないでしょうか。	1	LED照明器具の参考型番は指定していません。設計図書に示す性能を満足する製品を選定してください。
2	設計図からではリニューアル用器具の選定ができないため、既存器具寸法についてご教授いただけないでしょうか。	2	リニューアル用器具が必要な場合は、現場条件に応じて協議対象とします。
3	照明器具SP－1のランプ仕様についてご教授いただけないでしょうか。ベースライトとスクエアが混在しており選定が難しいです。	3	SP－1は40形　2600lmです。
	以下の工事件名も同様の質問になります。		以下の工事件名も同様の質問回答になります。
	福山市立幸千中学校他2校LED照明設備改修工事		福山市立幸千中学校他2校LED照明設備改修工事
	福山市立水呑小学校他2校LED照明設備改修工事		福山市立水呑小学校他2校LED照明設備改修工事
	福山市立城西中学校他2校LED照明設備改修工事		福山市立城西中学校他2校LED照明設備改修工事
	福山市立湯田小学校他2校LED照明設備改修工事		福山市立湯田小学校他2校LED照明設備改修工事
	福山市立芦田中学校他2校LED照明設備改修工事		福山市立芦田中学校他2校LED照明設備改修工事
	福山市立誠之中学校他1校LED照明設備改修工事		福山市立誠之中学校他1校LED照明設備改修工事
	福山市立城南中学校他1校LED照明設備改修工事		福山市立城南中学校他1校LED照明設備改修工事
	福山市立新市小学校他1校LED照明設備改修工事		福山市立新市小学校他1校LED照明設備改修工事
	福山市立大津野小学校他1校LED照明設備改修工事		福山市立大津野小学校他1校LED照明設備改修工事
	福山市立明王台小学校他1校LED照明設備改修工事		福山市立明王台小学校他1校LED照明設備改修工事
	福山市立手城小学校LED照明設備改修工事		福山市立手城小学校LED照明設備改修工事
	福山市立東小学校LED照明設備改修工事		福山市立東小学校LED照明設備改修工事