

器具リスト

| No | 階層 | 場所 | 器具記号 | 器具名 | 既存光源 | W数 | 台数 | 1日 点灯時間 | 年間 稼働日 | 年間点灯 時間 |
|----|----|-----------|-------|---------------|-----------------|-----|----|------------|-----------|------------|
| 1 | 1F | サロン | M243 | 高天井ダウンライト | FHT24×3 | 82 | 12 | 12 | 250 | 3,000 |
| 2 | 1F | 授乳室 | K85 | 下面パネル付き | FHD85×1 | 74 | 1 | 12 | 250 | 3,000 |
| 3 | 1F | エントランスホール | L150 | ブラケット | LW54W×1 | 54 | 16 | 12 | 250 | 3,000 |
| 4 | 1F | エントランスホール | M243 | 高天井ダウンライト | FHT24×3 | 82 | 16 | 12 | 250 | 3,000 |
| 5 | 1F | 風除室 | M323 | 高天井ダウンライト | FHT32×3 | 105 | 4 | 12 | 250 | 3,000 |
| 6 | 1F | 図書館 | F454 | 下面ルーバ付き | FHP45(PN)×4 | 165 | 45 | 12 | 250 | 3,000 |
| 7 | 1F | 図書館 | GG90 | ダウンスポット | JD110V130W×1 | 130 | 6 | 12 | 250 | 3,000 |
| 8 | 1F | 図書館 | M243 | 高天井ダウンライト | FHT24×3 | 82 | 6 | 12 | 250 | 3,000 |
| 9 | 1F | 図書館 | SS322 | 下面ルーバ付き吊具 | FHF54×2 | 114 | 24 | 12 | 250 | 3,000 |
| 10 | 1F | 事務室 | B322 | 埋込下面開放 | FHF32(PH)×2 | 93 | 10 | 12 | 250 | 3,000 |
| 11 | 1F | 書庫 | A322 | 富士形 | FHF32(PH)×2 | 93 | 9 | 12 | 250 | 3,000 |
| 12 | 1F | 休養室 | B322 | 埋込下面開放 | FHF32(PH)×2 | 93 | 2 | 12 | 250 | 3,000 |
| 13 | 1F | 物品納入デッキ | A322' | 富士形 | FHF32(PH)×2 | 93 | 2 | 12 | 250 | 3,000 |
| 14 | 1F | 機械室 | A322' | 富士形 | FHF32(PH)×2 | 93 | 4 | 12 | 250 | 3,000 |
| 15 | 1F | 返却ポスト | K85 | 下面パネル付き | FHD85×1 | 74 | 1 | 12 | 250 | 3,000 |
| 16 | 1F | 男子WC | O24 | ダウンライト | FHT24×1 | 26 | 5 | 12 | 250 | 3,000 |
| 17 | 1F | 男子WC | BB321 | トラフ | FHF32(PH)×1 | 47 | 1 | 12 | 250 | 3,000 |
| 18 | 1F | 男子女子WC | O24 | ダウンライト | FHT24×1 | 26 | 14 | 12 | 250 | 3,000 |
| 19 | 1F | 男子女子WC | BB321 | トラフ | FHF32(PH)×1 | 47 | 3 | 12 | 250 | 3,000 |
| 20 | 1F | ポーチ | M323 | 高天井ダウンライト | FHT32×3 | 105 | 4 | 12 | 250 | 3,000 |
| 21 | 1F | 集会室 | B322 | 埋込下面開放 | FHF32(PH)×2 | 93 | 8 | 12 | 250 | 3,000 |
| 22 | 1F | 書庫 | A322 | 富士形 | FHF32(PH)×2 | 93 | 2 | 12 | 250 | 3,000 |
| 23 | 1F | 相談室(2) | B322 | 埋込下面開放 | FHF32(PH)×2 | 93 | 4 | 12 | 250 | 3,000 |
| 24 | 1F | 男女更衣室 | C322 | 埋込下面開放Cチャン回避型 | FHF32(PH)×2 | 93 | 4 | 12 | 250 | 3,000 |
| 25 | 1F | 12会議室 | H454 | 下面パネル付き | FHP45(PN)×4 | 165 | 4 | 12 | 250 | 3,000 |
| 26 | 1F | 金融機関室 | B322 | 埋込下面開放 | FHF32(PH)×2 | 93 | 1 | 12 | 250 | 3,000 |
| 27 | 1F | 事務所 | B322 | 埋込下面開放 | FHF32(PH)×2 | 93 | 45 | 12 | 250 | 3,000 |
| 28 | 1F | 事務所 | B322C | 埋込下面開放 | FHF32(PH)×2 | 93 | 27 | 12 | 250 | 3,000 |
| 29 | 1F | 事務所 | y | 明るさセンサー | - | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 1F | 湯沸 | C322 | 埋込下面開放Cチャン回避型 | FHF32(PH)×2 | 93 | 1 | 12 | 250 | 3,000 |
| 31 | 1F | 男子女子WC | O24 | ダウンライト | FHT24×1 | 26 | 13 | 12 | 250 | 3,000 |
| 32 | 1F | 防災センター | B322 | 埋込下面開放 | FHF32(PH)×2 | 93 | 3 | 12 | 250 | 3,000 |
| 33 | 1F | 防災センター | J454 | 下面パネル付き | FHP45(PN)×4 | 165 | 1 | 12 | 250 | 3,000 |
| 34 | 1F | 防災センター | a | キッチンライト | FL10×1 | 13 | 1 | 12 | 250 | 3,000 |
| 35 | 1F | EVホール | M243 | 高天井ダウンライト | FHT24×3 | 82 | 4 | 12 | 250 | 3,000 |
| 36 | 1F | 11会議室 | B322 | 埋込下面開放 | FHF32(PH)×2 | 93 | 5 | 12 | 250 | 3,000 |
| 37 | 1F | 倉庫 | C322 | 埋込下面開放Cチャン回避型 | FHF32(PH)×2 | 93 | 1 | 12 | 250 | 3,000 |
| 38 | 1F | カッパ干場 | A322' | 富士形 | FHF32(PH)×2 | 93 | 1 | 12 | 250 | 3,000 |
| 39 | 1F | 外壁 | Y20 | | JDR110V65WKM/7E | 65 | 5 | 12 | 250 | 3,000 |
| 40 | 1F | ゴミ置場 | A322 | 富士形 | FHF32(PH)×2 | 93 | 1 | 12 | 250 | 3,000 |
| 41 | 1F | 足洗場 | B322 | 埋込下面開放 | FHF32(PH)×2 | 93 | 2 | 12 | 250 | 3,000 |
| 42 | 1F | 廊下 | N42 | ダウンライト | FHT42×1 | 45 | 3 | 12 | 250 | 3,000 |
| 43 | 2F | 機械室 | E321 | 片反射笠付き | FHF32(PH)×1 | 47 | 8 | 12 | 250 | 3,000 |
| 44 | 2F | 倉庫 | E321 | 片反射笠付き | FHF32(PH)×1 | 47 | 8 | 12 | 250 | 3,000 |
| 45 | 2F | 倉庫 | A322' | 富士形 | FHF32(PH)×2 | 93 | 1 | 12 | 250 | 3,000 |
| 46 | 2F | スロープ | N42 | ダウンライト | FHT42×1 | 45 | 14 | 12 | 250 | 3,000 |
| 47 | 2F | 第1楽屋 | I323 | 下面ルーバ付き | FHP32(PN)×3 | 94 | 2 | 12 | 250 | 3,000 |
| 48 | 2F | 第2楽屋 | I323 | 下面ルーバ付き | FHP32(PN)×3 | 94 | 2 | 12 | 250 | 3,000 |
| 49 | 2F | 倉庫 | A322 | 富士形 | FHF32(PH)×2 | 93 | 1 | 12 | 250 | 3,000 |
| 50 | 2F | 湯沸 | C322 | 埋込下面開放Cチャン回避型 | FHF32(PH)×2 | 93 | 1 | 12 | 250 | 3,000 |
| 51 | 2F | 男子WC | O24 | ダウンライト | FHT24×1 | 26 | 7 | 12 | 250 | 3,000 |
| 52 | 2F | 女子WC | O24 | ダウンライト | FHT24×1 | 26 | 14 | 12 | 250 | 3,000 |
| 53 | 2F | ホワイエ | M243 | 高天井ダウンライト | FHT24×3 | 82 | 8 | 12 | 250 | 3,000 |
| 54 | 2F | 吹抜け階段 | M243 | 高天井ダウンライト | FHT24×3 | 82 | 25 | 12 | 250 | 3,000 |
| 55 | 2F | 吹抜け階段 | GG90 | ダウンスポット | JD110V130W×1 | 130 | 7 | 12 | 250 | 3,000 |
| 56 | 2F | EVホール | M243 | 高天井ダウンライト | FHT24×3 | 82 | 4 | 12 | 250 | 3,000 |
| 57 | 2F | 多目的WC | O24 | ダウンライト | FHT24×1 | 26 | 2 | 12 | 250 | 3,000 |
| 58 | 2F | 男子女子WC | BB321 | トラフ | FHF32(PH)×1 | 47 | 2 | 12 | 250 | 3,000 |
| 59 | 2F | 男子女子WC | O24 | ダウンライト | FHT24×1 | 26 | 14 | 12 | 250 | 3,000 |

| No | 階層 | 場所 | 器具記号 | 器具名 | 既存光源 | W数 | 台数 | 1日点灯時間 | 年間稼働日 | 年間点灯時間 |
|-----|----|-----------|-------|---------------|-------------|-----|----|--------|-------|--------|
| 60 | 2F | 21会議室 | B322 | 埋込下面開放 | FHF32(PH)×2 | 93 | 4 | 12 | 250 | 3,000 |
| 61 | 2F | 湯沸室 | C322 | 埋込下面開放Cチャン回避型 | FHF32(PH)×2 | 93 | 1 | 12 | 250 | 3,000 |
| 62 | 2F | 印刷室 | B322 | 埋込下面開放 | FHF32(PH)×2 | 93 | 6 | 12 | 250 | 3,000 |
| 63 | 2F | 男子更衣室 | C322 | 埋込下面開放Cチャン回避型 | FHF32(PH)×2 | 93 | 4 | 12 | 250 | 3,000 |
| 64 | 2F | 女子更衣室 | C322 | 埋込下面開放Cチャン回避型 | FHF32(PH)×2 | 93 | 2 | 12 | 250 | 3,000 |
| 65 | 2F | 廊下 | O24 | ダウンライト | FHT24×1 | 26 | 9 | 12 | 250 | 3,000 |
| 66 | 2F | 倉庫 | A322 | 富士形 | FHF32(PH)×2 | 93 | 2 | 12 | 250 | 3,000 |
| 67 | 2F | 相談室(2) | I323 | 下面ルーバ付き | FHP32(PN)×3 | 94 | 4 | 12 | 250 | 3,000 |
| 68 | 2F | 文章コーナー | A322 | 富士形 | FHF32(PH)×2 | 93 | 2 | 12 | 250 | 3,000 |
| 69 | 2F | 事務室 | B322 | 埋込下面開放 | FHF32(PH)×2 | 93 | 28 | 12 | 250 | 3,000 |
| 70 | 2F | 事務室 | B322 | 埋込下面開放 | FHF32(PH)×2 | 93 | 28 | 12 | 250 | 3,000 |
| 71 | 2F | 休養室 | C322 | 埋込下面開放Cチャン回避型 | FHF32(PH)×2 | 93 | 2 | 12 | 250 | 3,000 |
| 72 | 2F | 製図OA室 | B322 | 埋込下面開放 | FHF32(PH)×2 | 93 | 3 | 12 | 250 | 3,000 |
| 73 | 2F | 倉庫 | A321 | 富士形 | FHF32(PH)×1 | 47 | 2 | 12 | 250 | 3,000 |
| 74 | 3F | 男子WC | O24 | ダウンライト | FHT24×1 | 26 | 5 | 12 | 250 | 3,000 |
| 75 | 3F | 湯沸室 | C322 | 埋込下面開放Cチャン回避型 | FHF32(PH)×2 | 93 | 1 | 12 | 250 | 3,000 |
| 76 | 3F | 松永事務所 | B322 | 埋込下面開放 | FHF32(PH)×2 | 93 | 10 | 12 | 250 | 3,000 |
| 77 | 3F | 松永事務所 | B322C | 埋込下面開放 | FHF32(PH)×2 | 93 | 10 | 12 | 250 | 3,000 |
| 78 | 3F | 松永事務所 | y | 明るさセンサー | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 3F | 更衣室・浴室 | G322 | 浴室灯 | FHF32(PH)×2 | 93 | 3 | 12 | 250 | 3,000 |
| 80 | 3F | 洗濯・物干し | A322W | 富士形・防湿 | FHF32(PH)×2 | 93 | 1 | 12 | 250 | 3,000 |
| 81 | 3F | 洗濯・物干し | C322 | 埋込下面開放Cチャン回避型 | FHF32(PH)×2 | 93 | 1 | 12 | 250 | 3,000 |
| 82 | 3F | 休養室 | C322 | 埋込下面開放Cチャン回避型 | FHF32(PH)×2 | 93 | 8 | 12 | 250 | 3,000 |
| 83 | 3F | 組合 | C322 | 埋込下面開放Cチャン回避型 | FHF32(PH)×2 | 93 | 8 | 12 | 250 | 3,000 |
| 84 | 3F | 第1会議室 | H454 | 下面パネル付き | FHP45(PN)×4 | 165 | 6 | 12 | 250 | 3,000 |
| 85 | 3F | 第2会議室 | H454 | 下面パネル付き | FHP45(PN)×4 | 165 | 6 | 12 | 250 | 3,000 |
| 86 | 3F | 書庫 | A322 | 富士形 | FHF32(PH)×2 | 93 | 5 | 12 | 250 | 3,000 |
| 87 | 3F | 湯沸室 | C322 | 埋込下面開放Cチャン回避型 | FHF32(PH)×2 | 93 | 1 | 12 | 250 | 3,000 |
| 88 | 3F | 実習室 | B322 | 埋込下面開放 | FHF32(PH)×2 | 93 | 8 | 12 | 250 | 3,000 |
| 89 | 3F | 和室 | J454' | 和風下面パネル付き | FHP45(PN)×4 | 165 | 6 | 12 | 250 | 3,000 |
| 90 | 3F | 交流館事務室 | B322 | 埋込下面開放 | FHF32(PH)×2 | 93 | 8 | 12 | 250 | 3,000 |
| 91 | 3F | 廊下 | N42 | ダウンライト | FHT42×1 | 45 | 21 | 12 | 250 | 3,000 |
| 92 | 3F | 男子WC | O24 | ダウンライト | FHT24×1 | 26 | 5 | 12 | 250 | 3,000 |
| 93 | 3F | 男子WC | BB321 | トラフ | FHF32(PH)×1 | 47 | 1 | 12 | 250 | 3,000 |
| 94 | 3F | 女子WC | O24 | ダウンライト | FHT24×1 | 26 | 7 | 12 | 250 | 3,000 |
| 95 | 3F | 女子WC | BB321 | トラフ | FHF32(PH)×1 | 47 | 1 | 12 | 250 | 3,000 |
| 96 | 3F | 多目的便所 | O24 | ダウンライト | FHT24×1 | 26 | 2 | 12 | 250 | 3,000 |
| 97 | 3F | 屋上 | QQ35 | 投光器 | CDM-T35W×1 | 45 | 2 | 12 | 250 | 3,000 |
| 98 | 3F | 音響調整室 | B322 | 埋込下面開放 | FHF32(PH)×2 | 93 | 2 | 12 | 250 | 3,000 |
| 99 | 3F | 音響調整室 | B322' | 埋込下面開放 | FHF32(PH)×2 | 93 | 2 | 12 | 250 | 3,000 |
| 100 | 3F | 音響調整室 | N42 | ダウンライト | FHT42×1 | 45 | 2 | 12 | 250 | 3,000 |
| 101 | 3F | ホール吹抜け | A321' | 富士形 | FHF32(PH)×1 | 47 | 15 | 12 | 250 | 3,000 |
| 102 | 3F | ステージ吹抜け | A322' | 富士形 | FHF32(PH)×2 | 93 | 7 | 12 | 250 | 3,000 |
| 103 | 4F | 第3学習室 | H454 | 下面パネル付き | FHP45(PN)×4 | 165 | 6 | 12 | 250 | 3,000 |
| 104 | 4F | 学習支援室 | H454 | 下面パネル付き | FHP45(PN)×4 | 165 | 6 | 12 | 250 | 3,000 |
| 105 | 4F | 第1セミナールーム | H454 | 下面パネル付き | FHP45(PN)×4 | 165 | 6 | 12 | 250 | 3,000 |
| 106 | 4F | 第2学習室 | H454 | 下面パネル付き | FHP45(PN)×4 | 165 | 6 | 12 | 250 | 3,000 |
| 107 | 4F | 第1学習室 | H454 | 下面パネル付き | FHP45(PN)×4 | 165 | 6 | 12 | 250 | 3,000 |
| 108 | 4F | 児童室 | B322 | 埋込下面開放 | FHF32(PH)×2 | 93 | 4 | 12 | 250 | 3,000 |
| 109 | 4F | 男子WC | O24 | ダウンライト | FHT24×1 | 26 | 5 | 12 | 250 | 3,000 |
| 110 | 4F | 男子WC | BB321 | トラフ | FHF32(PH)×1 | 47 | 1 | 12 | 250 | 3,000 |
| 111 | 4F | 女子WC | O24 | ダウンライト | FHT24×1 | 26 | 7 | 12 | 250 | 3,000 |
| 112 | 4F | 女子WC | BB321 | トラフ | FHF32(PH)×1 | 47 | 1 | 12 | 250 | 3,000 |
| 113 | 4F | 多目的WC | O24 | ダウンライト | FHT24×1 | 26 | 2 | 12 | 250 | 3,000 |
| 114 | 4F | 湯沸室 | C322 | 埋込下面開放Cチャン回避型 | FHF32(PH)×2 | 93 | 1 | 12 | 250 | 3,000 |
| 115 | 4F | 廊下 | N42 | ダウンライト | FHT42×1 | 45 | 13 | 12 | 250 | 3,000 |
| 116 | 4F | EVホール | N42 | ダウンライト | FHT42×1 | 45 | 6 | 12 | 250 | 3,000 |
| 117 | 4F | 創作室 | B322 | 埋込下面開放 | FHF32(PH)×2 | 93 | 10 | 12 | 250 | 3,000 |
| 118 | 4F | 編集室 | B322 | 埋込下面開放 | FHF32(PH)×2 | 93 | 3 | 12 | 250 | 3,000 |
| 119 | 4F | 和室 | AA24 | 和風ダウンライト | FHT24×1 | 26 | 1 | 12 | 250 | 3,000 |
| 120 | 4F | 和室 | AA42 | 和風ダウンライト | FHT42×1 | 45 | 1 | 12 | 250 | 3,000 |

| No | 階層 | 場所 | 器具記号 | 器具名 | 既存光源 | W数 | 台数 | 1日 点灯 時間 | 年間 稼働日 | 年間点灯 時間 |
|-----|----|-----------|--------|----------------|----------------------|-----|----|----------------|-----------|------------|
| 121 | 4F | 和室 | J454' | 和風下面パネル付き | FHP45(PN)×4 | 165 | 4 | 12 | 250 | 3,000 |
| 122 | 4F | 和室 | Z40 | 和風ブラケット | LW36W×1 | 36 | 1 | 12 | 250 | 3,000 |
| 123 | 4F | 倉庫 | A321 | 富士形 | FHF32(PH)×1 | 47 | 2 | 12 | 250 | 3,000 |
| 124 | 5F | 多目的室 | H454 | 下面パネル付き | FHP45(PN)×4 | 165 | 12 | 12 | 250 | 3,000 |
| 125 | 5F | 大会議室 | H454 | 下面パネル付き | FHP45(PN)×4 | 165 | 12 | 12 | 250 | 3,000 |
| 126 | 5F | 湯沸室 | C322 | 埋込下面開放Cチャン回避型 | FHF32(PH)×2 | 93 | 1 | 12 | 250 | 3,000 |
| 127 | 5F | 中会議室 | H454 | 下面パネル付き | FHP45(PN)×4 | 165 | 6 | 12 | 250 | 3,000 |
| 128 | 5F | 廊下 | N42 | ダウンライト | FHT42×1 | 45 | 13 | 12 | 250 | 3,000 |
| 129 | 5F | 音楽室 | H454 | 下面パネル付き | FHP45(PN)×4 | 165 | 4 | 12 | 250 | 3,000 |
| 130 | 5F | 第2セミナールーム | H454 | 下面パネル付き | FHP45(PN)×4 | 165 | 6 | 12 | 250 | 3,000 |
| 131 | 5F | 多目的WC | O24 | ダウンライト | FHT24×1 | 26 | 2 | 12 | 250 | 3,000 |
| 132 | 5F | 男子WC | O24 | ダウンライト | FHT24×1 | 26 | 5 | 12 | 250 | 3,000 |
| 133 | 5F | 男子WC | BB321 | トラフ | FHF32(PH)×1 | 47 | 1 | 12 | 250 | 3,000 |
| 134 | 5F | 女子WC | O24 | ダウンライト | FHT24×1 | 26 | 7 | 12 | 250 | 3,000 |
| 135 | 5F | 女子WC | BB321 | トラフ | FHF32(PH)×1 | 47 | 1 | 12 | 250 | 3,000 |
| 136 | 5F | EVホール | N42 | ダウンライト | FHT42×1 | 45 | 6 | 12 | 250 | 3,000 |
| 137 | RF | 屋上 | Y20 | | JDR110V65WKM/7E | 65 | 1 | 12 | 250 | 3,000 |
| 138 | 外構 | | A201W | 富士形・防湿 | FL20×1 | 22 | 8 | 12 | 250 | 3,000 |
| 139 | 外構 | | A321W | 富士形・防湿 | FHF32(PH)×1 | 47 | 8 | 12 | 250 | 3,000 |
| 140 | 外構 | | A322' | 富士形 | FHF32(PH)×2 | 93 | 9 | 12 | 250 | 3,000 |
| 141 | 外構 | | D70 | ブラケット | MT70×1 | 94 | 4 | 12 | 250 | 3,000 |
| 142 | 外構 | | U18 | ローポール | FPL18×1 | 18 | 8 | 12 | 250 | 3,000 |
| 143 | 外構 | | V150 | 街路灯 | Eハ ¹ -150 | 165 | 14 | 12 | 250 | 3,000 |
| 144 | 外構 | | X42 | ダウンライト | FHT42×1 | 45 | 18 | 12 | 250 | 3,000 |
| 145 | 外構 | | BB321W | トラフ・防湿 | FHF32(PH)×1 | 47 | 31 | 12 | 250 | 3,000 |
| 146 | 外構 | | PP250 | 投光器 | MF250×1 | 275 | 2 | 12 | 250 | 3,000 |
| 147 | 外構 | | UU100 | 街路灯 | HF100×1 | 120 | 2 | 12 | 250 | 3,000 |
| 148 | 外構 | | b | 下面開放 | FHP23×3 | 94 | 1 | 12 | 250 | 3,000 |
| 149 | 外構 | | d | ダウンライト | FPL18×1 | 18 | 2 | 12 | 250 | 3,000 |
| 150 | | | y' | 明るさセンサー設定用リモコン | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |