

福山市立霞小学校南棟校舎外壁改修工事 質問回答書

2026年(令和8年)5月11日

福山市建設局建築部営繕課

番号	図面番号等	質問事項	回答
(1)	-	<p>現状、中東情勢の関係で、資材調達難や価格高騰の影響が出ており、先行きが分からない状況です。見積に際しては開札日の単価にて作成しますが、契約締結後の状況で、工期・価格の見直しはお考えでしょうか。</p>	<p>請負代金額の変更は福山市建設工事請負契約約款第26条(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)に基づき協議を行います。</p> <p>受注者の責によらない事情により資機材の納期が遅れる場合は工事期間の変更の協議を行います。</p>
(2)		<p>使用材料について、入手困難な場合は、代替案は可能でしょうか。</p>	<p>使用材料の変更について、監督員との協議の上、同等の品質及び性能を有することが確認できれば変更可能です。</p>
(3)	10	<p>図面番号10、数量書P22 EXP-Jは取り外し、再復旧でしょうか。数量書には取替とあります。 取替であれば、クリアランスや耐火帯など仕様・おさまりをご教示ください。</p>	<p>EXP.Jカバーは取替を行ってください。 仕様はアルミ製 EXP.J カバーとし、クリアランス寸法は50mm、幅は160mmを用いてください。 耐火帯は必要ありません。</p>