質問・回答書

福山市教育委員会管理部施設課
2026年5月12日

工　　事　　名　　：福山市立新涯小学校受変電設備改修工事

質問事項		回答事項	
1	キュービクルの動力トランス250kVAですが、標準容量ではない為、特注品となります。その為、納期が未定であり工期に間に合わない可能性があります。納期が合わなかった場合の対応をご指示ください。	1	キュービクルの納期は、工事期間に納まるよう計画し、入札してください。 なお、福山市建設工事請負契約約款第22条（受注者の請求による工期の延長）に基づき、受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、工期の延長を請求することができます。
2	キュービクルの架台工事にて、他校の同様の架台には杭工事がありますが、本工事にはありません。本工事には杭工事が無いのが正と考えて良いでしょうか。	2	本工事におきましては、設計図書のとおり、杭工事は見込んでおりません。