

自動運転バス車庫新築工事 質問回答書

2026年(令和8年)5月29日

福山市建設局建築部営繕課

番号	図面番号等	質問事項	回答
(1)	A-13	図面番号A-13 棚の図面がなく詳細が不明です。 設計書、細目別内訳のユニット及びその他、棚にも木製棚 材工共 W=2000 D=450としか記載がなく詳細をご指示ください。	棚板5段、棚板1枚当たり最大耐荷重150kg、W=1840 D=450 H=1810程度(品番:MI6655N同等品)を想定しています。