

2026年（令和8年）6月12日

福山市西部市民センター施設照明更新型E S C O業務委託

現地見学に関する質問書への回答

No.	質 問	回 答
1	<p>照明器具リストに記載のない非常照明および誘導灯について、現地調査時に確認した範囲では既にLED化されているようでしたが、本事業の更新対象外との認識でよろしいでしょうか。</p> <p>更新対象となる場合は、対象範囲についてご教示ください。</p>	<p>提案にあたっては、お見込みのとおりです。</p> <p>なお、本事業においてLED化を行う照明器具が、既にLED化された照明器具等の、集中制御、節電機能等に影響がある場合は、優先交渉権者との詳細協議の中で、仕様書を作成していき、契約書を締結します。</p>
2	<p>ホームページに記載されております照明器具リストと施設図面を確認したところ、一部において照明器具の台数・器具記号等に相違があり、また、一部屋外照明の仕様・台数等が確認できませんでした。</p> <p>提案検討にあたり、照明器具リストと図面のいずれを正として取り扱うのでしょうか。</p>	<p>提案にあたっては、照明器具リストをもとにした企画提案を作成してください。なお、器具リストに掲載のない照明器具等は、優先交渉権者との詳細協議の中で、仕様書を作成していき、契約書を締結します。</p>
3	<p>提案機器は仕様書に基づきボルトフリー対応品を想定しております。</p> <p>機器によっては入力電圧（100V・200V）により消費電力が異なる場合がありますが、提案時の消費電力は100V・200Vのどちらの電圧条件を基準とすればよいでしょうか。</p>	<p>別紙図面をご確認いただき、既存と同じ電圧を基準として提案してください。</p>