

2026年度 福山市一般廃棄物処理施設(最終処分場)維持管理状況公表資料

1 埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量

|        |        |
|--------|--------|
| 施設名    | 慶応浜理立地 |
| 廃棄物の種類 | 町内清掃土等 |

○仮置きた町内清掃土等の各月ごとの数量

| 施設名    | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計  |
|--------|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|
| 慶応浜理立地 | t  | 26 | 76 |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    | 102 |

2 擁壁等の点検

|        | 4月    | 5月    | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|--------|-------|-------|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 点検月日   | 4月13日 | 5月11日 |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 擁壁点検結果 | 異常なし  | 異常なし  |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |

3 遮水工の点検

|         | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 点検月日    | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —   | —   | —  | —  | —  |
| 遮水工点検結果 | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —   | —   | —  | —  | —  |

4 水質検査の結果

○放流水（海域に排出）

| 測定項目                          | 基準                            | 4月    | 5月    | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|-------------------------------|-------------------------------|-------|-------|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 気温                            | —                             | 19.8  | 20.7  |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 水温                            | —                             | 18.9  | 19.9  |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 外観・色相                         | —                             | 淡黄色濁有 | 淡黄色濁有 |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 臭気                            | —                             | 微不快臭  | 微不快臭  |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 透明度                           | —                             | 30以上  | 30以上  |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 水素イオン濃度指数(pH)                 | 5.0以上9.0以下                    | 7.9   | 8.2   |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)               | 60mg/L                        | 3.5   | 2.6   |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 科学的酸素要求量(COD)                 | 90mg/L                        | 10    | 10    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 浮遊物質(SS)                      | 60mg/L                        | 8     | 9     |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| /ノマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類)          | 5mg/L以下                       | —     | —     |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| /ノマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類)       | 30mg/L以下                      | —     | —     |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| フェノール類含有量                     | 5mg/L以下                       | —     | —     |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 銅含有量                          | 3mg/L以下                       | —     | —     |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 亜鉛含有量                         | 2mg/L以下                       | —     | —     |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 溶解性鉄含有量                       | 10mg/L以下                      | —     | —     |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 溶解性マンガン含有量                    | 10mg/L以下                      | —     | —     |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 総クロム含有量                       | 2mg/L以下                       | —     | —     |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 大腸菌群数                         | 日間平均<br>3,000個/cu以下           | —     | —     |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 窒素含有量                         | 120mg/L(日間平均<br>60mg/L)以下     | 3.7   | 4.7   |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 磷含有量                          | 16mg/L(日間平均<br>8mg/L)以下       | —     | —     |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| アルキル水銀化合物                     | 検出されないこと                      | —     | —     |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物           | 0.005mg/L以下                   | —     | —     |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| カドミウム及びその化合物                  | 0.03mg/L以下                    | —     | —     |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 鉛及びその化合物                      | 0.1mg/L以下                     | —     | —     |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 有機燐化合物                        | 1mg/L以下                       | —     | —     |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 六価クロム化合物                      | 0.5mg/L以下                     | —     | —     |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 砒素及びその化合物                     | 0.1mg/L以下                     | —     | —     |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| シアン化合物                        | 1mg/L以下                       | —     | —     |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| ホル塩化ヒフェニル                     | 0.003mg/L以下                   | —     | —     |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| トリクロロエチレン                     | 0.3mg/L以下                     | —     | —     |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| テトラクロロエチレン                    | 0.1mg/L以下                     | —     | —     |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| ジクロロメタン                       | 0.2mg/L以下                     | —     | —     |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 四塩化炭素                         | 0.02mg/L以下                    | —     | —     |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 1,2-ジクロロエタン                   | 0.04mg/L以下                    | —     | —     |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 1,1-ジクロロエチレン                  | 1mg/L以下                       | —     | —     |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| シス-1,2-ジクロロエチレン               | 0.4mg/L以下                     | —     | —     |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 1,1,1-トリクロロエタン                | 3mg/L以下                       | —     | —     |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 1,1,2-トリクロロエタン                | 0.06mg/L以下                    | —     | —     |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 1,3-ジクロロプロペン                  | 0.02mg/L以下                    | —     | —     |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| チウラム                          | 0.06mg/L以下                    | —     | —     |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| シマジン                          | 0.03mg/L以下                    | —     | —     |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| チオベンカルブ                       | 0.2mg/L以下                     | —     | —     |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| ベンゼン                          | 0.1mg/L以下                     | —     | —     |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| セレン及びその化合物                    | 0.1mg/L以下                     | —     | —     |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 二・四・ジオキサン                     | 0.5mg/L以下                     | —     | —     |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| ほう素及びその化合物                    | 230mg/L以下                     | —     | —     |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| ふつ素及びその化合物                    | 15mg/L以下                      | —     | —     |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| アモニウム、アモニウム等化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 0.4+亜硝酸性窒素+硝酸性窒素<br>200mg/L以下 | —     | —     |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 電気伝導率                         | —                             | 940   | 280   |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 塩化物イオン                        | —                             | 3100  | 730   |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 採取日                           |                               | 4月13日 | 5月11日 |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 結果取得日                         |                               | 4月27日 | 5月26日 |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |

※「検出されず」とは、定量下限値未満のことである。

○ダイオキシン類の検査結果（放流水）

（単位 pg-TEQ/L）

| 項目      | 基準値 | 分析値 | 採取日 | 結果取得日 |
|---------|-----|-----|-----|-------|
| ダイオキシン類 | 10  |     |     |       |

5 水質の悪化が認められた場合は是正措置

該当なし

6 調整池の点検

|         | 4月    | 5月    | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---------|-------|-------|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 点検月日    | 4月13日 | 5月11日 |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 調整池点検結果 | 異常なし  | 異常なし  |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |

7 浸出水処理設備の点検

|             | 4月    | 5月    | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|-------------|-------|-------|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 点検月日        | 4月13日 | 5月11日 |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 浸出水処理設備点検結果 | 異常なし  | 異常なし  |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |

8 防凍の状況点検

|            | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 点検月日       | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —   | —   | —  | —  | —  |
| 防凍措置状況点検結果 | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —   | —   | —  | —  | —  |

9 最終処分場残余容量

|       |            |
|-------|------------|
| 測定月日  | 2021年3月31日 |
| 残余埋立量 | 休止予定       |