

2026年度 福山市一般廃棄物処理施設(焼却施設)維持管理状況公表資料

1 処分した廃棄物の種類及び数量

施設名	ふくやま環境美化センター
廃棄物の種類	可燃ごみ・可燃粗大ごみ(家庭系一般廃棄物及び事業系一般廃棄物)

単位:t													
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
焼却量	11,415	11,964											23,378

2 燃焼室中の温度, 集塵機の流入

項 目		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値
焼却室中の 燃焼ガス温度	1号炉	℃	-	937											937
	2号炉	℃	924	930											927
	3号炉	℃	945	949											947
集じん器に流入する 燃焼ガス温度	1号炉	℃	-	174											174
	2号炉	℃	174	175											175
	3号炉	℃	171	173											172
排ガス中のCO濃度	1号炉	ppm	-	0.2											0.2
	2号炉	ppm	1.0	1.5											1.3
	3号炉	ppm	3.2	3.0											3.1
備 考															

3 排ガス測定結果

項 目		単位	基準値	1号炉						2号炉						3号炉					
				1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
排ガス測定結果	採 取 日	—	—	5月11日						4月13日						4月14日					
	結 果 取 得 日	—	—	5月18日						4月20日						4月21日					
	ばいじん(酸素換算値)	g/ m ³ N	0.04	不検出						不検出						不検出					
	硫黄酸化物	濃 度	ppm	-	9.9					3.8						7.1					
		排 出 量	m ³ N/h	36	0.34					0.23						0.41					
		排 出 基 準	m ³ N/h		13.60					13.90						13.60					
	窒素酸化物(酸素換算値)		ppm	250	39					37						39					
	塩化水素 (酸素換算値)	ppm	-	35						28						35					
		mg/ m ³ N	700	57						46						57					
	採 取 日	—	—	5月11日						4月13日						4月14日					
備考		結 果 取 得 日	—	5月27日						5月14日						5月14日					
		ダイオキシン類	ng-TEQ/ m ³ N	0.0035						0.00038						0.000089					

4 冷却設備, 排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った日

設 備		実施年月日
冷却設備	1号炉	工場稼働中は自動で行われます。
	2号炉	
	3号炉	
排ガス処理設備	1号炉	工場稼働中は自動で行われます。
	2号炉	
	3号炉	