

仕様書

品名	シンク一体型冷水チラー		
納期等	当該機器は新本館B1階調乳室に設置予定。 納入期限は2026年8月31日 詳細な納入時期等は落札後に福山市民病院が指定する。		
項目	名称	参考型式等	数量
1	シンク一体型冷水チラー	【参考品】ホシザキ中国(株) CWS-8DC	1式
	※参考機種以外で応札する場合はカタログ等仕様・構造が分かるものを提出すること。		
2	同等条件(以下の全ての条件を満たすこと。)		
	・一式の外形寸法は幅750mm、奥行600mm、高さ1,836mm以下であること。		
	・チラー水温は5～20℃で調節可能であること。		
	・バッグガード天面に立水栓を取り付けること。		
	・圧縮機は750w以上であること。		
3	その他		
	・福山市民病院の指定する場所に搬入・設置すること。		
	・当院の指定する既存機器を移設すること。		
	・搬入設置・調整については当院職員と調整のうえ適正に行うこと。		
	・納品機器に固定資産シールを貼り付けること。なお、シールは機器発注時に管理課より受け渡す。		
	・通常使用による故障の場合は、機器納入後1年間は無償修理に応じること。 (ただし、1年間の無償修理に応じることができない正当な理由があり、事前に当院の承諾を得た場合はこの限りではない。)		
	・取扱については、現場の要望に応じ十分に説明すること。		
	・故障時は、速やかに対応できること。		