

福山地区消防組合南消防署瀬戸出張所改築工事 質問回答書

2026年(令和8年)7月10日

福山市建設局建築部営繕課

番号	図面番号等	質問事項	回答
(1)	A-018	鉄骨仕上げリン酸処理について、OMZP同等と記載があります。 仕上色のマンセル値はN4.0程度として見積してよろしいでしょうか？	マンセル値は3.5~4.5を想定しています。