

設計図書質問書に対する回答
福山市上下水道局西館外壁外改修工事

施設部施設整備課

質問Q&A

No.	質問事項	福山市上下水道局回答
1	中東情勢関係により、資材調達難や価格高騰の影響が出ており、未だに先行きが分からない状況です。契約締結後の状況で、工期・価格の見直しは考えのでしょうか。	契約約款に基づき、必要があると認められる場合は工期延長などを協議することは可能です。
2	使用材料について、入手困難な場合は、代替案は可能でしょうか。	懸念される状況が発生した場合には対応を協議することは可能です。
3	防水工事について、図面に下地処理の上と記載がありますが、工事費内訳書に高圧水洗浄・下地セメントペーストなどの数量の記載がありません。 どの程度見込んでおけば良いのでしょうか。	高圧水洗浄については、外壁改修工事に水洗い工法として外壁の洗浄と共に計上し、867㎡に含まれております。 下地セメントペーストですが、本工事では不要であるため計上しておりません。