

1 埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量

施設名	深品埋立地
廃棄物の種類	焼却灰

○埋め立てた廃棄物の各月ごとの数量

施設名	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
新市埋立地	t	0	0	0										0

2 擁壁等の点検

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検月日	4月28日	5月25日	6月5日									
擁壁点検結果	異常なし	異常なし	異常なし									

3 遮水工の点検

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検月日	4月28日	5月25日	6月5日									
遮水工点検結果	異常なし	異常なし	異常なし									

4 水質検査の結果

○放流水 (下水道放流)

測定項目	排除基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
気温	—	25.1	29.0	21.3									
水温	45℃未満	18.1	19.4	20.2									
外観色相	—	淡黄色	淡黄色	淡黄色									
水素イオン濃度 指数(pH)	5.0以上9.0未満	7.5	7.5	7.6									
生物化学的酸素 要求量(BOD)	600mg/L未満	35	33	19									
化学的酸素 要求量(COD)	—	33	33	30									
浮遊物質量(SS)	600mg/L未満	8	3	4									
塩化物イオン	—	10000	7800	7900									
電気伝導率	—	2900	2300	2300									
大腸菌数	—	0	0	0									
全窒素	240mg/L未満	21	17	21.0									
n－ヘキサン抽出質	鉱物類：5以下	-	-	-									
	動植物：30以下												
カリウム	—	-	-	-									
よう素消費量	220mg/L未満	-	-	-									
全磷	32mg/L未満	-	-	-									
アンモニア性窒素・ 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素	380mg/L未満	-	-	-									
フェノール類	5mg/L以下	-	-	-									
銅	3mg/L以下	-	-	-									
亜鉛	2mg/L以下	-	-	-									
溶解性鉄	10mg/L以下	-	-	-									
溶解性マンガン	10mg/L以下	-	-	-									
全クロム	2mg/L以下	-	-	-									
ふっ素化合物	15mg/L以下	-	-	-									
ほう素	230mg/L以下	-	-	-									
カドミウム	0.001mg/L以下	-	-	-									
全シアン	1mg/L以下	-	-	-									
鉛	0.1mg/L以下	-	-	-									
六価クロム	0.5mg/L以下	-	-	-									
砒素	0.1mg/L以下	-	-	-									
総水銀	0.005mg/L以下	-	-	-									
トリクロロエチレン	0.3mg/L以下	-	-	-									
テトラクロロエチレン	0.1mg/L以下	-	-	-									
アルキル水銀	検出されないこと	-	-	-									
ポリ塩化ビフェニル	0.003mg/L以下	-	-	-									
有機磷	1mg/L以下	-	-	-									
ジクロロメタン	0.2mg/L以下	-	-	-									
四塩化炭素	0.02mg/L以下	-	-	-									
1,2-ジクロロエタン	0.04mg/L以下	-	-	-									
1,1-ジクロロエチレン	1mg/L以下	-	-	-									
シス=1,2-ジクロロエチレン	0.4mg/L以下	-	-	-									
1,1,1-トリクロロエタン	3mg/L以下	-	-	-									
1,1,2-トリクロロエタン	0.06mg/L以下	-	-	-									
1,3-ジクロロプロペン	0.02mg/L以下	-	-	-									
チウラム	0.06mg/L以下	-	-	-									
シマジン	0.03mg/L以下	-	-	-									
チオベンカルブ	0.2mg/L以下	-	-	-									
ベンゼン	0.1mg/L以下	-	-	-									
セレン	0.1mg/L以下	-	-	-									
1,4-ジオキサン	0.5mg/L以下	-	-	-									
採 取 日		4月14日	5月25日	6月5日									
結 果 取 得 日		5月20日	6月5日	6月18日									

※NDとは「定量下限値未満」

○ダイオキシン類の検査結果(放流水) (単位 pg-TEQ/L)

項 目	基 準	分析値	採取日	結果取得日
ダイオキシン類				

5 水質の悪化が認められた場合の是正措置

該当なし

6 調整池の点検

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検月日	4月28日	5月25日	6月5日									
調整池点検結果	異常なし	異常なし	異常なし									

7 浸出水処理設備の点検

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検月日	4月28日	5月25日	6月5日									
浸水液処理設備点検結果	異常なし	異常なし	異常なし									

8 防凍の状況点検

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検月日	—	—	—									
防凍措置状況点検結果	—	—	—									

9 最終処分場残余容量

測定月日	2026年3月31日
残余埋立量	26,090m ³