

2026年度 福山市一般廃棄物処理施設(最終処分場)維持管理状況公表資料

1 埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量

施設名	新市埋立地
廃棄物の種類	焼却灰

○埋め立てた廃棄物の各月ごとの数量

施設名	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
新市埋立地	t	0	0	0										0

2 擁壁等の点検

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検月日	4月15日	5月20日	6月17日									
擁壁点検結果	異常なし	異常なし	異常なし									

3 遮水工の点検

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検月日	4月15日	5月20日	6月17日									
遮水工点検結果	異常なし	異常なし	異常なし									

4 水質検査の結果

○放流水 (下水道放流)

測定項目	排除基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
気温	—	17.3	23.9	24.7									
水温	45℃未満	17.8	18.2	19.5									
外観色相	—	淡黄色微濁	微濁	無色透明									
水素イオン濃度 指数(pH)	5.0以上9.0未満	7.4	7.3	7.3									
生物化学的酸素 要求量(BOD)	600mg/L未満	2.3	2.4	4.5									
化学的酸素 要求量(COD)	—	3.9	5.6	6.2									
浮遊物質(SS)	600mg/L未満	1	1	1									
塩化物イオン	—	1410	1950	2440									
電気伝導率	—	450	600	720									
大腸菌数	—	30未満	30未満	30未満									
全窒素	240mg/L未満	3.0	6.0	7.1									
n-ヘキサン抽出質	鉱物類: 5以下 動植物:30以下	-	-	0.5未満									
カリウム	—	-	-	690									
ほう素消費量	220mg/L未満	-	-	3.8									
全磷	32mg/L未満	-	-	0.05未満									
アンモニア性窒素・ 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素	380mg/L未満	-	-	0.07									
フェノール類	5mg/L以下	-	-	0.2未満									
銅	3mg/L以下	-	-	0.005未満									
亜鉛	2mg/L以下	-	-	0.01未満									
溶解性鉄	10mg/L以下	-	-	0.1未満									
溶解性マンガン	10mg/L以下	-	-	0.2									
全クロム	2mg/L以下	-	-	0.04未満									
有機化合物	15mg/L以下	-	-	0.1									
ほう素	230mg/L以下	-	-	0.12									
ガドリウム	0.001mg/L以下	-	-	0.001未満									
全シアン	1mg/L以下	-	-	0.1未満									
鉛	0.1mg/L以下	-	-	0.005未満									
六価クロム	0.5mg/L以下	-	-	0.04未満									
砒素	0.1mg/L以下	-	-	0.005未満									
総水銀	0.005mg/L以下	-	-	0.0005未満									
トリクロロエチレン	0.3mg/L以下	-	-	0.001未満									
テトラクロロエチレン	0.1mg/L以下	-	-	0.0005未満									
アルキル水銀	検出されないこと	-	-	0.0005未満									
ポリ塩化ビフェニル	0.003mg/L以下	-	-	0.0005未満									
有機磷	1mg/L以下	-	-	0.1未満									
ジクロロメタン	0.2mg/L以下	-	-	0.002未満									
四塩化炭素	0.02mg/L以下	-	-	0.0002未満									
1,2-ジクロロエタン	0.04mg/L以下	-	-	0.0004未満									
1,1-ジクロロエタン	1mg/L以下	-	-	0.002未満									
トリス(1,2-ジクロロエチレン)	0.4mg/L以下	-	-	0.004未満									
1,1,1-トリクロロエタン	3mg/L以下	-	-	0.0005未満									
1,1,2-トリクロロエタン	0.06mg/L以下	-	-	0.0006未満									
1,3-ジクロロプロペン	0.02mg/L以下	-	-	0.0002未満									
チオラム	0.06mg/L以下	-	-	0.0005未満									
シマジン	0.03mg/L以下	-	-	0.0003未満									
チオベンカルブ	0.2mg/L以下	-	-	0.001未満									
ベンゼン	0.1mg/L以下	-	-	0.001未満									
セレン	0.1mg/L以下	-	-	0.002未満									
1,4-ジオキサン	0.5mg/L以下	-	-	0.005未満									
採 取 日		4月15日	5月20日	6月17日									
結 果 取 得 日		5月7日	6月3日	7月10日									

※NDとは「定量下限値未満」

○ダイオキシン類の検査結果(放流水)

(単位 pg-TEQ/L)

項 目	基 準	分析値	採取日	結果取得日
ダイオキシン類		0.000088	6月17日	7月10日

5 水質の悪化が認められた場合は是正措置

該当なし

6 調整池の点検

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検月日	4月15日	5月20日	6月17日									
調整池点検結果	異常なし	異常なし	異常なし									

7 浸出水処理設備の点検

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検月日	4月15日	5月20日	6月17日									
浸水液処理設備点検結果	異常なし	異常なし	異常なし									

8 防凍の状況点検

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検月日	—	—	—									
防凍措置状況点検結果	—	—	—									

9 最終処分場残余容量

測定月日	2025年3月31日
残余埋立量	39,830m ³