

2026年度 福山市一般廃棄物処理施設(焼却施設)維持管理状況公表資料

1 処分した廃棄物の種類及び数量

施設名	ふくやま環境美化センター
廃棄物の種類	可燃ごみ・可燃粗大ごみ(家庭系一般廃棄物及び事業系一般廃棄物)

単位:t

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
焼却量	11,415	11,964	12,273										35,651

2 燃焼室中の温度, 集塵機の流入

項 目		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値
焼却室中の 燃焼ガス温度	1号炉	℃	-	937	920										929
	2号炉	℃	924	930	909										921
	3号炉	℃	945	949	935										943
集じん器に流入する 燃焼ガス温度	1号炉	℃	-	174	174										174
	2号炉	℃	174	175	171										173
	3号炉	℃	171	173	173										172
排ガス中のCO濃度	1号炉	ppm	-	0.2	0.6										0.4
	2号炉	ppm	1.0	1.5	1.9										1.5
	3号炉	ppm	3.2	3.0	3.2										3.1
備 考															

3 排ガス測定結果

項 目		単位	基準値	1号炉						2号炉						3号炉					
				1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
排ガス測定結果	採取日	—	—	5月11日						4月13日						4月14日	6月18日				
	結果取得日	—	—	5月18日						4月20日						4月21日	6月25日				
	ばいじん(酸素換算値)	g/㎥N	0.04	不検出						不検出						不検出	不検出				
	濃度	ppm	-	6.0						3.8						7.1	5.1				
	硫黄酸化物排出量	㎥N/h	36	0.34						0.23						0.41	0.29				
	排出基準	㎥N/h		13.70						13.90						13.60	13.70				
	窒素酸化物(酸素換算値)	ppm	250	38						37						39	37				
	塩化水素(酸素換算値)	ppm	-	29						28						35	26				
		mg/㎥N	700	48						46						57	42				
	採取日	—	—	5月11日						4月13日						4月14日	6月18日				
備考	結果取得日	—	—	5月27日						5月14日						5月14日	7月8日				
	ダイオキシン類	ng-TEQ/㎥N		0.0035						0.00038						0.000089	0.00023				

4 冷却設備, 排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った日

設 備		実施年月日
冷却設備	1号炉	工場稼働中は自動で行われます。
	2号炉	
	3号炉	
排ガス処理設備	1号炉	工場稼働中は自動で行われます。
	2号炉	
	3号炉	