

2026年度 福山市一般廃棄物処理施設(最終処分場)維持管理状況公表資料

1 埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量

施設名	内海埋立地
廃棄物の種類	不燃破砕ごみ等

○埋め立てた廃棄物の各月ごとの数量

施設名	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
内海埋立地	t	4	2	5										11

2 擁壁等の点検

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検月日	4月15日	5月13日	6月10日									
擁壁点検結果	異常なし	異常なし	異常なし									

3 遮水工の点検

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検月日	4月15日	5月13日	6月10日									
遮水工点検結果	異常なし	異常なし	異常なし									

4 水質検査の結果

○放流水		測定項目	排水基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
気温		—		16.5	23.1	22.6									
水温		—		14.8	16.8	20.1									
外観色相		—		無色	無色	無色									
水素イオン濃度 指数(pH)		5.8以上8.6以下		8.5	8.5	8.5									
生物化学的酸素 要求量(BOD)		60mg/L		2.9	1.0	2.5									
化学的酸素 要求量(COD)		90mg/L		3.5	4.4	4.6									
浮遊物質(SS)		60mg/L		ND	ND	2									
窒素含有量		—		—	—	—									
ヘキサン抽出質(動植物油類)		30mg/L以下		—	—	—									
ヘキサン抽出質(鉱油類)		5mg/L以下		—	—	—									
大腸菌数		—		ND	ND	ND									
カドミウム及びその化合物		0.03mg/L以下		—	—	—									
シアン化合物		1mg/L以下		—	—	—									
有機リン		1mg/L以下		—	—	—									
鉛及びその化合物		0.1mg/L以下		—	—	—									
六価クロム		0.5mg/L以下		—	—	—									
砒素及びその化合物		0.1mg/L以下		—	—	—									
水銀及びその化合物		0.005mg/L以下		—	—	—									
アルキル水銀及 びその化合物		検出されないこと		—	—	—									
ポリ塩化ビフェニル		0.003mg/L以下		—	—	—									
トリクロロエチレン		0.3mg/L以下		—	—	—									
テトラクロロエチレン		0.1mg/L以下		—	—	—									
チウラム		0.006mg/L以下		—	—	—									
シマジン		0.003mg/L以下		—	—	—									
セレン及びその化合物		0.1mg/L以下		—	—	—									
一・四―ジオキサン		0.5mg/L以下		—	—	—									
ふっ素及びその化合物		15mg/L以下		—	—	—									
ほう素及びその化合物		230mg/L以下		—	—	—									
フェノール類		5mg/L以下		—	—	—									
銅		3mg/L以下		—	—	—									
亜鉛		2mg/L以下		—	—	—									
溶解性鉄		10mg/L以下		—	—	—									
溶解性マンガン		10mg/L以下		—	—	—									
総クロム		2mg/L以下		—	—	—									
アンモニア、アンモニ ア化合物、亜硝酸化 合物及び硝酸化合物		アンモニア性窒素 ×0.4＋亜硝酸性 窒素＋硝酸性窒素 200mg/L		—	—	—									
電気伝導率		—		61	58	54									
塩化物イオン		—		20	12	16									
採 取 日				4月15日	5月13日	6月10日									
結 果 取 得 日				4月28日	5月26日	6月24日									

※NDとは「定量下限値未満」

○ダイオキシン類の検査結果(放流水) (単位 pg-TEQ/L)

項 目	基 準	分析値	採取日	結果取得日
ダイオキシン類	10pg-TEQ/L			

5 水質の悪化が認められた場合は是正措置
該当なし

6 調整池の点検 (調整池なし)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検月日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
調整池点検結果	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

7 浸出水処理設備の点検

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検月日	4月15日	5月13日	6月10日									
浸水液処理設備点検結果	異常なし	異常なし	異常なし									

8 防凍の状況点検

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検月日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
防凍措置状況点検結果	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

9 最終処分場残余容量

測定月日	2026年3月31日
残余埋立量	5,088