

排水施設機械設備工事（塩江排水機場）の質問に対する回答（設計図書に関するもの）

2026年(令和8年)8月21日

福山市建設局土木部沼隈建設産業課

	質 問	回 答	掲載日
1	設計図書内スクラップの種別をご教示ください。	ヘビーH 1を見込んでいます。	8/21
2	工期延伸は可能でしょうか。	工期の延長については、やむ得ない事由が生じた場合において、福山市建設工事請負契約約款に基づき協議を行います。	8/21
3	排水する水質の塩分濃度はどの程度でしょうか。	把握していません。 なお、設計は雨水の排水を見込んでいます。	8/21