

2026年度 福山市一般廃棄物処理施設(最終処分場)維持管理状況公表資料

1 埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量

施設名	新市埋立地
廃棄物の種類	焼却灰

○埋め立てた廃棄物の各月ごとの数量

施設名	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
新市埋立地	t	0	0	0	0									0

2 擁壁等の点検

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検月日	4月15日	5月20日	6月17日	7月15日								
擁壁点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								

3 遮水工の点検

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検月日	4月15日	5月20日	6月17日	7月15日								
遮水工点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								

4 水質検査の結果

○放流水 (下水道放流)

測定項目	排除基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
気温	—	17.3	23.9	24.7	29.3								
水温	45℃未満	17.8	18.2	19.5	19.7								
外観色相	—	淡黄色微濁	微濁	無色透明	無色透明								
水素イオン濃度 指数(pH)	5.0以上9.0未満	7.4	7.3	7.3	7.2								
生物化学的酸素 要求量(BOD)	600mg/L未満	2.3	2.4	4.5	5.3								
化学的酸素 要求量(COD)	—	3.9	5.6	6.2	7.0								
浮遊物質(SS)	600mg/L未満	1	1	1	1								
塩化物イオン	—	1410	1950	2440	1950								
電気伝導率	—	450	600	720	630								
大腸菌数	—	30未満	30未満	30未満	30未満								
全窒素	240mg/L未満	3.0	6.0	7.1	6.4								
n-ヘキサン抽出質	鉱物類: 5以下	-	-	0.5未満	-								
	動植物:30以下	-	-	0.5未満	-								
カリウム	—	-	-	690	-								
ほう素消費量	220mg/L未満	-	-	3.8	-								
全磷	32mg/L未満	-	-	0.05未満	-								
アンモニア性窒素・ 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素	—	-	-	4.4	-								
	—	-	-	0.07	-								
	—	-	-	1	-								
フェノール類	5mg/L以下	-	-	0.2未満	-								
銅	3mg/L以下	-	-	0.005未満	-								
亜鉛	2mg/L以下	-	-	0.01未満	-								
溶解性鉄	10mg/L以下	-	-	0.1未満	-								
溶解性マンガン	10mg/L以下	-	-	0.2	-								
全クロム	2mg/L以下	-	-	0.04未満	-								
ふっ素化合物	15mg/L以下	-	-	0.1	-								
ほう素	230mg/L以下	-	-	0.12	-								
ガドリウム	0.001mg/L以下	-	-	0.001未満	-								
全シアン	1mg/L以下	-	-	0.1未満	-								
鉛	0.1mg/L以下	-	-	0.005未満	-								
六価クロム	0.5mg/L以下	-	-	0.04未満	-								
砒素	0.1mg/L以下	-	-	0.005未満	-								
総水銀	0.005mg/L以下	-	-	0.0005未満	-								
トリクロロエチレン	0.3mg/L以下	-	-	0.001未満	-								
テトラクロロエチレン	0.1mg/L以下	-	-	0.0005未満	-								
アルキル水銀	検出されないこと	-	-	0.0005未満	-								
ポリ塩化ビフェニル	0.003mg/L以下	-	-	0.0005未満	-								
有機磷	1mg/L以下	-	-	0.1未満	-								
ジクロロメタン	0.2mg/L以下	-	-	0.002未満	-								
四塩化炭素	0.02mg/L以下	-	-	0.0002未満	-								
1,2-ジクロロエタン	0.04mg/L以下	-	-	0.0004未満	-								
1,1-ジクロロエタン	1mg/L以下	-	-	0.002未満	-								
トリス(1,2-ジクロロエチレン	0.4mg/L以下	-	-	0.004未満	-								
1,1,1-トリクロロエタン	3mg/L以下	-	-	0.0005未満	-								
1,1,2-トリクロロエタン	0.06mg/L以下	-	-	0.0006未満	-								
1,3-ジクロロプロペン	0.02mg/L以下	-	-	0.0002未満	-								
チオラム	0.06mg/L以下	-	-	0.0005未満	-								
シマジン	0.03mg/L以下	-	-	0.0003未満	-								
チオベンカルブ	0.2mg/L以下	-	-	0.001未満	-								
ベンゼン	0.1mg/L以下	-	-	0.001未満	-								
セレン	0.1mg/L以下	-	-	0.002未満	-								
1,4-ジオキサン	0.5mg/L以下	-	-	0.005未満	-								
採 取 日		4月15日	5月20日	6月17日	7月15日								
結 果 取 得 日		5月7日	6月3日	7月10日	7月30日								

※NDとは「定量下限値未満」

○ダイオキシン類の検査結果(放流水)

(単位 pg-TEQ/L)

項 目	基 準	分析値	採取日	結果取得日
ダイオキシン類		0.000088	6月17日	7月10日

5 水質の悪化が認められた場合は是正措置
該当なし

6 調整池の点検

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検月日	4月15日	5月20日	6月17日	7月15日								
調整池点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								

7 浸出水処理設備の点検

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検月日	4月15日	5月20日	6月17日	7月15日								
浸水液処理設備点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								

8 防凍の状況点検

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検月日	—	—	—	—								
防凍措置状況点検結果	—	—	—	—								

9 最終処分場残余容量

測定月日	2025年3月31日
残余埋立量	39,830m ³